

#24004#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 4734  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00170013  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2021	0,704	0,403	34,81	26,75	34,22	26,51	7,71	24	0	0	60,9	52	8,89	0,7	0,7	-
25.11.2021	0,686	0,389	34,48	26,79	33,94	26,55	7,39	24	0	0	60,8	51,9	8,93	0,7	0,7	-
26.11.2021	0,661	0,362	34,19	26,92	33,6	26,68	6,92	24	0	0	60,8	51,9	8,97	0,7	0,7	-
27.11.2021	0,739	0,426	35,41	26,87	34,8	26,63	8,17	24	0	0	60,9	51,9	9,01	0,7	0,7	-
28.11.2021	0,738	0,425	35,38	26,87	34,78	26,63	8,15	24	0	0	60,9	51,8	9,12	0,7	0,7	-
29.11.2021	0,716	0,403	34,96	26,91	34,39	26,67	7,72	24	0	0	60,8	51,7	9,19	0,7	0,7	-
30.11.2021	0,706	0,397	35,06	27,15	34,48	26,91	7,57	24	0	0	60,8	51,8	9	0,7	0,7	-
01.12.2021	0,713	0,399	35,55	27,51	34,95	27,27	7,68	24	0	0	60,9	51,8	9,08	0,7	0,7	-
02.12.2021	0,751	0,437	36,08	27,34	35,46	27,1	8,36	24	0	0	60,9	51,9	8,98	0,7	0,7	-
03.12.2021	0,707	0,395	35,4	27,46	34,81	27,22	7,59	24	0	0	60,8	51,8	9,04	0,7	0,7	-
04.12.2021	0,742	0,427	35,84	27,29	35,22	27,05	8,17	24	0	0	60,8	51,8	9,01	0,7	0,7	-
05.12.2021	0,771	0,453	36,2	27,14	35,58	26,9	8,68	24	0	0	60,9	51,9	9,01	0,7	0,7	-
06.12.2021	0,717	0,403	34,72	26,62	34,15	26,38	7,77	24	0	0	60,7	51,4	9,32	0,7	0,7	-
07.12.2021	0,739	0,426	34,15	25,65	33,6	25,41	8,19	24	0	0	60,7	51,2	9,5	0,7	0,7	-
08.12.2021	0,775	0,451	34,68	25,61	34,1	25,37	8,73	24	0	0	60,8	51,1	9,61	0,7	0,7	-
09.12.2021	0,737	0,417	34,09	25,67	33,52	25,43	8,09	24	0	0	60,7	51,1	9,58	0,7	0,7	-
10.12.2021	0,698	0,392	33,44	25,54	32,89	25,3	7,59	24	0	0	60,7	51,2	9,41	0,7	0,7	-
11.12.2021	0,742	0,436	33,79	25,06	33,21	24,82	8,39	24	0	0	60,7	51,2	9,47	0,7	0,7	-
12.12.2021	0,756	0,438	33,81	25,05	33,25	24,81	8,44	24	0	0	60,7	51,1	9,6	0,7	0,7	-
13.12.2021	0,702	0,402	33,4	25,31	32,83	25,07	7,76	24	0	0	60,6	51,3	9,32	0,7	0,7	-
14.12.2021	0,729	0,417	33,67	25,25	33,11	25,01	8,1	24	0	0	60,6	51,1	9,48	0,7	0,7	-
15.12.2021	0,704	0,403	33,27	25,16	32,71	24,92	7,79	24	0	0	60,6	51,4	9,25	0,7	0,7	-
16.12.2021	0,662	0,369	32,72	25,28	32,21	25,04	7,17	24	0	0	60,5	51,4	9,17	0,7	0,7	-
17.12.2021	0,67	0,376	32,83	25,27	32,3	25,03	7,27	24	0	0	60,6	51,5	9,14	0,7	0,7	-
18.12.2021	0,809	0,498	34,88	24,96	34,27	24,72	9,55	24	0	0	60,7	51,6	9,17	0,7	0,7	-
19.12.2021	0,755	0,454	34,08	25	33,49	24,76	8,73	24	0	0	60,6	51,4	9,16	0,7	0,7	-
20.12.2021	0,656	0,364	32,42	25,14	31,9	24,9	7	24	0	0	60,6	51,3	9,29	0,7	0,7	-
21.12.2021	0,672	0,386	31,73	23,99	31,22	23,76	7,46	23	1	1	60,6	51,4	9,27	0,7	0,7	-
22.12.2021	0,733	0,422	33,5	24,98	32,94	24,74	8,2	24	0	0	60,6	51,2	9,4	0,7	0,7	-
23.12.2021	0,722	0,415	33,28	24,92	32,73	24,68	8,05	24	0	0	60,6	51,2	9,42	0,7	0,7	-
Итого:	21,612	0	1027,82	779,46	1010,66	772,27	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,612															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2021	210,696	10442,94	8045,89	10266,91	7950,76
23.12.2021	232,308	11470,76	8825,35	11277,57	8723,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.12.2021 8:17:58