

#20938#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
 Адрес потребителя Переулок Беланова 15-19, Калининград  
 Номер абонента 3403  
 Порядковый номер 6531  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
 Заводской номер 15024901  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	2,49	0	40,301	0	0	39,471	0	0	24	0	67,5	52,5	0,5	0,36	-
25.05.2021	2,472	0	40,281	0	0	39,45	0	0	24	0	67,6	52,7	0,5	0,36	16
26.05.2021	2,625	0	39,994	0	0	39,17	0	0	24	0	67,5	51,6	0,5	0,36	-
27.05.2021	2,461	0	40,862	0	0	40,024	0	0	24	0	67,3	52,7	0,51	0,36	-
28.05.2021	2,495	0	40,235	0	0	39,412	0	0	24	0	67,3	52,2	0,51	0,36	-
29.05.2021	2,507	0	39,928	0	0	39,12	0	0	24	0	66,9	51,6	0,51	0,36	11
30.05.2021	2,633	0	40,396	0	0	39,564	0	0	24	0	67,5	51,6	0,51	0,36	12,3
31.05.2021	2,462	0	40,159	0	0	39,331	0	0	24	0	67,6	52,7	0,5	0,36	-
01.06.2021	2,476	0	40,347	0	0	39,519	0	0	24	0	67,3	52,4	0,51	0,36	16
02.06.2021	2,451	0	40,912	0	0	40,066	0	0	24	0	67,7	53,1	0,5	0,36	-
03.06.2021	2,534	0	41,679	0	0	40,81	0	0	24	0	68	53,2	0,51	0,36	-
04.06.2021	2,478	0	41,353	0	0	40,485	0	0	24	0	68,2	53,6	0,51	0,36	15
05.06.2021	2,402	0	39,515	0	0	38,707	0	0	24	0	67,2	52,5	0,5	0,36	-
06.06.2021	2,516	0	40,294	0	0	39,46	0	0	24	0	67,8	52,6	0,5	0,36	13,4
07.06.2021	2,318	0	40,94	0	0	40,106	0	0	24	0	67,1	53,3	0,51	0,36	22
08.06.2021	2,496	0	42,824	0	0	41,918	0	0	24	0	68,5	54,3	0,51	0,36	-
09.06.2021	2,24	0	42,096	0	0	41,224	0	0	24	0	67,7	54,8	0,47	0,32	18,8
10.06.2021	2,497	0	52,106	0	0	51,041	0	0	24	0	67,2	55,6	0,55	0,36	21
11.06.2021	2,499	0	53,768	0	0	52,623	0	0	24	0	68,8	57,5	0,55	0,36	-
12.06.2021	2,454	0	53,11	0	0	51,999	0	0	24	0	68,1	56,9	0,55	0,35	-
13.06.2021	2,521	0	52,764	0	0	51,655	0	0	24	0	68,3	56,7	0,55	0,35	-
14.06.2021	2,563	0	53,011	0	0	51,879	0	0	24	0	68,9	57,1	0,55	0,36	-
15.06.2021	2,495	0	53,755	0	0	52,618	0	0	24	0	68,5	57,2	0,55	0,36	-
16.06.2021	2,544	0	53,374	0	0	52,247	0	0	24	0	68,4	56,8	0,55	0,36	-
17.06.2021	2,456	0	53,844	0	0	52,701	0	0	24	0	68,6	57,6	0,55	0,36	-
18.06.2021	2,476	0	54,504	0	0	53,33	0	0	24	0	69,2	58,2	0,55	0,35	-
19.06.2021	2,423	0	54,651	0	0	53,478	0	0	24	0	69,2	58,4	0,55	0,35	-
20.06.2021	2,401	0	54,701	0	0	53,52	0	0	24	0	69,4	58,7	0,55	0,35	-
21.06.2021	2,305	0	53,423	0	0	52,28	0	0	24	0	69	58,5	0,55	0,35	-
22.06.2021	2,157	0	51,335	0	0	50,26	0	0	24	0	68,2	58	0,54	0,35	-
23.06.2021	2,042	0	49,388	0	0	48,396	0	0	24	0	66,6	56,6	0,53	0,35	-
Итого:	75,889	0	1435,85	0	0	1405,864	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,126														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	3274,97	47576,837	0	0	46435,522	0	0	11308	35
23.06.2021	3350,859	49012,686	0	0	47841,386	0	0	12052	35

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 24.06.2021 8:12:31