

#142512#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК  
Переулок Беланова 15-19, Калининград  
  
6531  
ТВ7 (ASCII)  
15024901  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2025 | 2,043   | 0         | 31,114  | 0       | 0       | 30,48   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 51     | 0,43    | 0,34    | -           |
| 25.06.2025 | 2,089   | 0         | 30,382  | 0       | 0       | 29,774  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,5   | 49,8   | 0,42    | 0,34    | -           |
| 26.06.2025 | 2,051   | 0         | 30,545  | 0       | 0       | 29,922  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,2   | 50,8   | 0,42    | 0,34    | -           |
| 27.06.2025 | 2,142   | 0         | 31,451  | 0       | 0       | 30,807  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,2   | 50,6   | 0,43    | 0,34    | -           |
| 28.06.2025 | 2,201   | 0         | 32,182  | 0       | 0       | 31,523  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,2   | 50,6   | 0,43    | 0,34    | -           |
| 29.06.2025 | 2,201   | 0         | 33,285  | 0       | 0       | 32,599  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 51,4   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 30.06.2025 | 2,154   | 0         | 33,486  | 0       | 0       | 32,794  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 51,9   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 01.07.2025 | 2,116   | 0         | 33,548  | 0       | 0       | 32,848  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 52,5   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 02.07.2025 | 2,097   | 0         | 33,487  | 0       | 0       | 32,79   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 52,7   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 03.07.2025 | 2,07    | 0         | 33,125  | 0       | 0       | 32,442  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 52,3   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 04.07.2025 | 2,102   | 0         | 33,254  | 0       | 0       | 32,562  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 52,5   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 05.07.2025 | 2,102   | 0         | 33,296  | 0       | 0       | 32,601  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68     | 52,6   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 06.07.2025 | 1,916   | 0         | 27,026  | 0       | 0       | 26,466  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,7   | 50,4   | 0,42    | 0,34    | -           |
| 07.07.2025 | 1,996   | 0         | 33,421  | 0       | 0       | 32,726  | 0      | 0      | 21       | 3       | 67,9   | 53,3   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 08.07.2025 | 2,004   | 0         | 34,307  | 0       | 0       | 33,592  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 53,7   | 0,45    | 0,34    | -           |
| 09.07.2025 | 2,089   | 0         | 34,826  | 0       | 0       | 34,099  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68     | 53,4   | 0,45    | 0,33    | -           |
| 10.07.2025 | 2,097   | 0         | 34,717  | 0       | 0       | 33,998  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,7   | 53     | 0,45    | 0,33    | -           |
| 11.07.2025 | 2,137   | 0         | 35,176  | 0       | 0       | 34,449  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 52,8   | 0,45    | 0,33    | -           |
| 12.07.2025 | 2,178   | 0         | 35,658  | 0       | 0       | 34,912  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68     | 53,2   | 0,45    | 0,33    | -           |
| 13.07.2025 | 2,158   | 0         | 35,646  | 0       | 0       | 34,897  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 53,5   | 0,45    | 0,33    | -           |
| 14.07.2025 | 2,119   | 0         | 35,886  | 0       | 0       | 35,128  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 54     | 0,45    | 0,33    | -           |
| 15.07.2025 | 2,063   | 0         | 36,116  | 0       | 0       | 35,352  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,5   | 54,6   | 0,46    | 0,33    | -           |
| 16.07.2025 | 0,383   | 0         | 10,062  | 0       | 0       | 9,938   | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,1   | 41,9   | 0,24    | 0,22    | -           |
| 17.07.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 22,9   | 22,1   | 0,05    | 0,05    | -           |
| 18.07.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 20       | 4       | 21,3   | 20,7   | 0,02    | 0,02    | -           |
| 19.07.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,9   | 20,6   | 0,02    | 0,02    | -           |
| 20.07.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,8   | 20,4   | 0,02    | 0,01    | -           |
| 21.07.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,7   | 20,2   | 0,02    | 0,01    | -           |
| 22.07.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20,8   | 20,3   | 0,02    | 0,01    | -           |
| 23.07.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 20     | 19,6   | 0,02    | 0,01    | -           |
| Итого:     | 46,508  | 0         | 741,996 | 0       | 0       | 726,699 | 0      | 0      | 713      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 11,108  |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч713

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.06.2025 | 2398,401 | 31131,156 | 0      | 0      | 30430,194 | 0     | 0     | 11577   | 532    |
| 23.07.2025 | 2444,91  | 31873,156 | 0      | 0      | 31156,894 | 0     | 0     | 12290   | 539    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 16:34:25