

#20948#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя	Переулок Беланова 15-19, Калининград
Номер абонента	3403
Порядковый номер	6531
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	15024901
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	2,316	0	48,577	0	0	47,626	0	0	24	0	65,8	54,3	0,58	0,39	-
25.09.2022	2,593	0	47,61	0	0	46,683	0	0	24	0	65,5	52,3	0,57	0,39	-
26.09.2022	2,448	0	48,298	0	0	47,352	0	0	24	0	65,7	53,4	0,57	0,39	-
27.09.2022	2,401	0	48,336	0	0	47,39	0	0	24	0	65,8	53,8	0,57	0,39	-
28.09.2022	2,266	0	45,564	0	0	44,677	0	0	24	0	65,5	53,5	0,57	0,39	-
29.09.2022	2,313	0	45,388	0	0	44,512	0	0	23	1	65,2	52,8	0,57	0,39	-
30.09.2022	2,368	0	46,92	0	0	46,003	0	0	24	0	65,7	53,4	0,57	0,39	-
01.10.2022	2,381	0	47,653	0	0	46,717	0	0	24	0	65,8	53,7	0,57	0,39	-
02.10.2022	2,475	0	45,139	0	0	44,276	0	0	24	0	64,9	51,6	0,57	0,39	-
03.10.2022	2,397	0	50,524	0	0	49,546	0	0	24	0	65,3	53,8	0,59	0,4	-
04.10.2022	2,481	0	56,931	0	0	55,774	0	0	24	0	67,2	56,6	0,62	0,4	-
Итого:	26,439	0	530,94	0	0	520,556	0	0	263	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,315														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 263

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	5600,095	86092,074	0	0	84081,158	0	0	22997	58
04.10.2022	5626,534	86623,012	0	0	84601,712	0	0	23260	59

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:43:54