

#20929#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Переулок Беланова 15-19, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6531
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 15024901
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2021 | 8,153 | 0 | 127,83 | 0 | 0 | 124,938 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 55,8 | 0,66 | 0,37 | - |
| 25.10.2021 | 8,148 | 0 | 127,776 | 0 | 0 | 124,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 55,8 | 0,66 | 0,37 | - |
| 26.10.2021 | 8,35 | 0 | 130,974 | 0 | 0 | 127,994 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 56 | 0,66 | 0,37 | - |
| 27.10.2021 | 8,148 | 0 | 133,378 | 0 | 0 | 130,369 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 56,3 | 0,67 | 0,37 | - |
| 28.10.2021 | 8,01 | 0 | 134,435 | 0 | 0 | 131,376 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 56,9 | 0,67 | 0,37 | - |
| 29.10.2021 | 7,988 | 0 | 134,102 | 0 | 0 | 131,056 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 56,9 | 0,67 | 0,37 | - |
| 30.10.2021 | 7,978 | 0 | 134,315 | 0 | 0 | 131,271 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 56,9 | 0,67 | 0,37 | - |
| 31.10.2021 | 8,082 | 0 | 135,231 | 0 | 0 | 132,172 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 56,7 | 0,67 | 0,37 | - |
| 01.11.2021 | 7,976 | 0 | 132,861 | 0 | 0 | 129,863 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 56,5 | 0,67 | 0,37 | - |
| 02.11.2021 | 7,937 | 0 | 129,072 | 0 | 0 | 126,191 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 55,7 | 0,66 | 0,37 | - |
| 03.11.2021 | 7,955 | 0 | 131,96 | 0 | 0 | 129,005 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 56,2 | 0,67 | 0,37 | - |
| 04.11.2021 | 8,018 | 0 | 129,717 | 0 | 0 | 126,816 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 55,7 | 0,66 | 0,37 | - |
| 05.11.2021 | 8,045 | 0 | 132,309 | 0 | 0 | 129,308 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 56,5 | 0,67 | 0,37 | - |
| 06.11.2021 | 8,103 | 0 | 133,189 | 0 | 0 | 130,203 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 56,2 | 0,67 | 0,37 | - |
| 07.11.2021 | 8,132 | 0 | 130,934 | 0 | 0 | 128,018 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 55,6 | 0,67 | 0,37 | - |
| 08.11.2021 | 8,068 | 0 | 129,756 | 0 | 0 | 126,838 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 55,9 | 0,66 | 0,37 | - |
| 09.11.2021 | 8,285 | 0 | 124,325 | 0 | 0 | 121,509 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 55,1 | 0,65 | 0,38 | - |
| 10.11.2021 | 8,459 | 0 | 132,383 | 0 | 0 | 129,371 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 55,9 | 0,67 | 0,37 | - |
| 11.11.2021 | 8,159 | 0 | 131,08 | 0 | 0 | 128,152 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 55,6 | 0,67 | 0,38 | 6 |
| 12.11.2021 | 8,077 | 0 | 131,464 | 0 | 0 | 128,524 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 55,9 | 0,67 | 0,37 | - |
| 13.11.2021 | 8,177 | 0 | 130,046 | 0 | 0 | 127,114 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 55,9 | 0,67 | 0,37 | - |
| 14.11.2021 | 8,276 | 0 | 131,126 | 0 | 0 | 128,188 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 55,6 | 0,67 | 0,37 | - |
| 15.11.2021 | 8,198 | 0 | 128,401 | 0 | 0 | 125,525 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 55,3 | 0,67 | 0,38 | - |
| 16.11.2021 | 7,851 | 0 | 126,486 | 0 | 0 | 123,691 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 55,2 | 0,66 | 0,38 | - |
| 17.11.2021 | 8,3 | 0 | 129,678 | 0 | 0 | 126,757 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 55,5 | 0,67 | 0,38 | - |
| 18.11.2021 | 8,139 | 0 | 126,926 | 0 | 0 | 124,077 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 55,4 | 0,66 | 0,38 | - |
| 19.11.2021 | 7,874 | 0 | 128,506 | 0 | 0 | 125,675 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 55,3 | 0,67 | 0,38 | 5 |
| 20.11.2021 | 7,879 | 0 | 127,702 | 0 | 0 | 124,862 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 55,5 | 0,66 | 0,38 | - |
| 21.11.2021 | 7,89 | 0 | 126,931 | 0 | 0 | 124,085 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 55,7 | 0,66 | 0,38 | 9 |
| 22.11.2021 | 8,003 | 0 | 122,679 | 0 | 0 | 119,936 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 54,9 | 0,66 | 0,38 | 6 |
| 23.11.2021 | 8,046 | 0 | 124,764 | 0 | 0 | 121,941 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 55,5 | 0,66 | 0,38 | - |
| Итого: | 250,704 | 0 | 4030,336 | 0 | 0 | 3939,705 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 59,88 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2021 | 3725,037 | 56491,677 | 0 | 0 | 55159,853 | 0 | 0 | 14978 | 37 |
| 23.11.2021 | 3975,74 | 60522,015 | 0 | 0 | 59099,559 | 0 | 0 | 15722 | 37 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2021 7:37:32