

#20908#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Доюка 7, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6570
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15026389
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	2,152	0	56,483	0	0	55,245	0	0	24	0	69,8	60,5	0,45	0,34	-
25.05.2021	2,037	0	56,499	0	0	55,255	0	0	24	0	70	61,2	0,45	0,35	16
26.05.2021	2,312	0	56,077	0	0	54,842	0	0	24	0	70	59,9	0,45	0,35	-
27.05.2021	2,171	0	57,194	0	0	55,943	0	0	24	0	69,7	60,4	0,46	0,35	-
28.05.2021	2,313	0	56,459	0	0	55,226	0	0	24	0	69,7	59,7	0,45	0,35	-
29.05.2021	2,229	0	55,972	0	0	54,76	0	0	24	0	69,3	59,7	0,45	0,35	11
30.05.2021	2,295	0	56,755	0	0	55,511	0	0	24	0	69,9	60	0,45	0,35	12,3
31.05.2021	2,224	0	56,179	0	0	54,946	0	0	24	0	69,9	60,3	0,45	0,35	-
01.06.2021	2,277	0	56,654	0	0	55,418	0	0	24	0	69,6	59,8	0,45	0,34	16
02.06.2021	2,229	0	57,351	0	0	56,1	0	0	24	0	69,7	60,3	0,45	0,34	-
03.06.2021	2,25	0	58,345	0	0	57,063	0	0	24	0	69,9	60,5	0,46	0,34	-
04.06.2021	2,177	0	58,021	0	0	56,742	0	0	24	0	70,1	61	0,46	0,34	15
05.06.2021	2,168	0	55,638	0	0	54,441	0	0	24	0	69	59,5	0,45	0,34	-
06.06.2021	2,221	0	56,609	0	0	55,372	0	0	24	0	69,7	60,1	0,45	0,34	13,4
07.06.2021	2,055	0	57,421	0	0	56,192	0	0	24	0	68,8	60,1	0,45	0,34	22
08.06.2021	2,061	0	59,86	0	0	58,533	0	0	24	0	70,3	61,9	0,46	0,34	-
09.06.2021	2,033	0	59,413	0	0	58,11	0	0	24	0	69,8	61,5	0,46	0,34	18,8
10.06.2021	1,984	0	57,254	0	0	56,048	0	0	24	0	68,3	59,9	0,45	0,34	21
11.06.2021	2,084	0	58,893	0	0	57,595	0	0	24	0	70,1	61,5	0,46	0,34	-
12.06.2021	2,051	0	58,321	0	0	57,052	0	0	24	0	69,6	61,1	0,46	0,34	-
13.06.2021	2,089	0	57,971	0	0	56,701	0	0	24	0	69,9	61,1	0,45	0,34	-
14.06.2021	2,13	0	58,173	0	0	56,886	0	0	24	0	70,2	61,3	0,46	0,34	-
15.06.2021	2,026	0	58,905	0	0	57,611	0	0	24	0	69,9	61,5	0,46	0,34	-
16.06.2021	2,072	0	58,614	0	0	57,329	0	0	24	0	69,8	61,2	0,46	0,34	-
17.06.2021	2,192	0	59,061	0	0	57,767	0	0	24	0	69,8	60,8	0,46	0,34	-
18.06.2021	1,967	0	59,732	0	0	58,408	0	0	24	0	70,2	62,2	0,46	0,34	-
19.06.2021	1,995	0	59,881	0	0	58,559	0	0	24	0	70,1	62	0,46	0,34	-
20.06.2021	2,013	0	60,076	0	0	58,744	0	0	24	0	70,3	62,1	0,46	0,34	-
21.06.2021	1,953	0	58,653	0	0	57,362	0	0	24	0	70	61,9	0,45	0,34	-
22.06.2021	1,921	0	56,662	0	0	55,443	0	0	24	0	69,2	60,9	0,44	0,34	-
23.06.2021	1,767	0	54,862	0	0	53,726	0	0	24	0	67,7	59,8	0,44	0,34	-
Итого:	65,448	0	1787,988	0	0	1748,93	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,632														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	2483,368	50814,221	0	0	49576,958	0	0	9827	480
23.06.2021	2548,82	52602,209	0	0	51325,888	0	0	10571	480

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:12:57