

#133042#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/05/25г.-20/06/25г.

Абонент:докука 7

Адрес: УК Легенды моря

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 15026389, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хЕАЕ1

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.05.25 23	70,36	51,26	19,09	4,45	3,34	27,459	26,849	0,513	24	0	
23.05.25 23	70,33	52,22	18,11	4,37	3,33	26,621	26,029	0,472	24	0	
24.05.25 23	69,93	51,65	18,29	4,4	3,33	26,997	26,404	0,484	24	0	
25.05.25 23	70,26	51,27	18,99	4,39	3,33	27,036	26,437	0,503	24	0	
26.05.25 23	70,46	52,27	18,19	4,34	3,33	26,459	25,869	0,471	24	0	
27.05.25 23	69,91	51,9	18,01	4,38	3,32	26,932	26,341	0,475	24	0	
28.05.25 23	69,92	50,41	19,51	4,41	3,32	27,429	26,826	0,524	24	0	
29.05.25 23	70,28	52,65	17,63	4,46	3,3	28,067	27,445	0,485	24	0	
30.05.25 23	70,2	52,27	17,94	4,48	3,31	28,228	27,602	0,496	24	0	
31.05.25 23	70,05	52,8	17,25	4,4	3,3	27,31	26,708	0,462	24	0	
01.06.25 23	70,11	52,46	17,66	4,44	3,31	27,756	27,143	0,48	24	0	
02.06.25 23	70,35	53,66	16,68	4,52	3,31	28,826	28,186	0,471	24	0	
03.06.25 23	70,52	54,39	16,13	4,57	3,32	29,311	28,657	0,463	24	0	
04.06.25 23	70,33	53,84	16,49	4,47	3,33	27,694	27,079	0,447	24	0	
05.06.25 23	70,41	53,68	16,73	4,55	3,33	28,725	28,087	0,471	24	0	
06.06.25 23	70,45	54,48	15,97	4,61	3,32	29,445	28,789	0,461	24	0	
07.06.25 23	70,54	55,21	15,33	4,59	3,32	29,204	28,551	0,439	24	0	
08.06.25 23	70,23	54,11	16,12	4,54	3,33	28,689	28,053	0,453	24	0	
09.06.25 23	69,91	53,65	16,27	4,54	3,33	28,434	27,81	0,453	24	0	
10.06.25 23	70,25	53,51	16,74	4,52	3,32	28,286	27,66	0,464	24	0	
11.06.25 23	70,37	54,37	16	4,52	3,31	28,39	27,759	0,445	24	0	
12.06.25 23	70,39	52,67	17,71	4,49	3,32	28,274	27,644	0,49	24	0	
13.06.25 23	70,57	53,68	16,89	4,51	3,31	28,529	27,891	0,472	24	0	
14.06.25 23	70,72	52,58	18,13	4,54	3,31	28,594	27,953	0,508	24	0	
15.06.25 23	70,61	54,23	16,38	4,52	3,31	28,395	27,76	0,456	24	0	
16.06.25 23	70,43	53,41	17,03	4,49	3,31	28,204	27,574	0,47	24	0	

17.06.25 23	70,47	54,2	16,28	4,55	3,33	28,692	28,052	0,457	24	0
18.06.25 23	70,74	54,36	16,38	4,58	3,32	29,206	28,55	0,469	24	0
19.06.25 23	70,31	54,11	16,2	4,56	3,32	28,94	28,298	0,459	24	0
20.06.25 23	70,18	54,15	16,03	4,52	3,33	28,365	27,737	0,445	24	0
Итого/Средн	70,32	53,21	17,12	4,49	3,32	844,497	825,743	14,158	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Q _{гв}	ВНР	ВОС
м3	т	Гкал	ч	ч	
21.05.25 23	40055,996	39120,12	559,607	10606	203
20.06.25 23	40900,494	39945,863	573,765	11326	203
Итого	844,497	825,743	14,158	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/25г.-23/06/25г.

Абонент:докука 7

Адрес: _____

Договор N:000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 15026389, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хЕАЕ1

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Q _{гв} Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.25 23	70,37	53,09	17,28	4,47	3,33	27,864	27,245	0,472	24	0	
22.06.25 23	70,63	52,46	18,18	4,44	3,33	27,597	26,979	0,491	24	0	
23.06.25 23	70,4	52,87	17,53	4,44	3,33	27,49	26,879	0,472	24	0	
Итого/Средн	70,47	52,81	17,66	4,45	3,33	82,951	81,104	1,435	72	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Q _{гв}	ВНР	ВОС
м3	т	Гкал	ч	ч	
20.06.25 23	40900,494	39945,863	573,765	11326	203
23.06.25 23	40983,445	40026,967	575,2	11398	203
Итого	82,951	81,104	1,435	72	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

