

#95348#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Докука 7, Калининград
6570
ТВ7 (ASCII)
15026389
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2024 | 1,861 | 0 | 30,895 | 0 | 0 | 30,221 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 55 | 0,45 | 0,32 | - |
| 25.08.2024 | 1,911 | 0 | 30,749 | 0 | 0 | 30,077 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 54,5 | 0,45 | 0,32 | - |
| 26.08.2024 | 1,811 | 0 | 30,769 | 0 | 0 | 30,095 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 55,5 | 0,45 | 0,32 | - |
| 27.08.2024 | 1,854 | 0 | 30,852 | 0 | 0 | 30,175 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 55,2 | 0,45 | 0,32 | - |
| 28.08.2024 | 1,843 | 0 | 29,389 | 0 | 0 | 28,762 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 53,5 | 0,44 | 0,32 | - |
| 29.08.2024 | 1,758 | 0 | 30,834 | 0 | 0 | 30,155 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 56,1 | 0,45 | 0,32 | - |
| 30.08.2024 | 1,704 | 0 | 30,991 | 0 | 0 | 30,308 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 56,6 | 0,45 | 0,32 | - |
| 31.08.2024 | 1,866 | 0 | 30,53 | 0 | 0 | 29,865 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 54,6 | 0,45 | 0,32 | - |
| 01.09.2024 | 1,916 | 0 | 30,231 | 0 | 0 | 29,571 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 54,2 | 0,44 | 0,32 | - |
| 02.09.2024 | 1,976 | 0 | 28,722 | 0 | 0 | 28,098 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 52,8 | 0,43 | 0,32 | - |
| 03.09.2024 | 1,9 | 0 | 27,497 | 0 | 0 | 26,896 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 52,9 | 0,43 | 0,32 | - |
| 04.09.2024 | 1,793 | 0 | 27,829 | 0 | 0 | 27,216 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 54,2 | 0,43 | 0,32 | - |
| 05.09.2024 | 1,853 | 0 | 30,017 | 0 | 0 | 29,365 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 54,5 | 0,44 | 0,32 | - |
| 06.09.2024 | 1,809 | 0 | 29,071 | 0 | 0 | 28,434 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 54,6 | 0,44 | 0,32 | - |
| 07.09.2024 | 1,965 | 0 | 29,228 | 0 | 0 | 28,576 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 54 | 0,44 | 0,32 | - |
| 08.09.2024 | 2,006 | 0 | 29,009 | 0 | 0 | 28,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 53,1 | 0,44 | 0,32 | - |
| 09.09.2024 | 1,769 | 0 | 28,785 | 0 | 0 | 28,158 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 54,6 | 0,44 | 0,32 | - |
| 10.09.2024 | 1,863 | 0 | 28,79 | 0 | 0 | 28,161 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 53,9 | 0,44 | 0,32 | - |
| 11.09.2024 | 1,788 | 0 | 28,962 | 0 | 0 | 28,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 54,7 | 0,44 | 0,32 | - |
| 12.09.2024 | 1,929 | 0 | 29,079 | 0 | 0 | 28,443 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 53,6 | 0,44 | 0,32 | - |
| 13.09.2024 | 1,809 | 0 | 28,87 | 0 | 0 | 28,245 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 54,1 | 0,44 | 0,32 | - |
| 14.09.2024 | 1,876 | 0 | 28,794 | 0 | 0 | 28,173 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 53,4 | 0,44 | 0,32 | - |
| 15.09.2024 | 2,176 | 0 | 28,87 | 0 | 0 | 28,241 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 51,2 | 0,44 | 0,32 | - |
| 16.09.2024 | 1,874 | 0 | 28,295 | 0 | 0 | 27,681 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 53,2 | 0,43 | 0,32 | - |
| 17.09.2024 | 1,936 | 0 | 27,436 | 0 | 0 | 26,851 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 51,6 | 0,42 | 0,32 | - |
| 18.09.2024 | 1,805 | 0 | 27,894 | 0 | 0 | 27,288 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 53,6 | 0,43 | 0,32 | - |
| 19.09.2024 | 1,971 | 0 | 28,157 | 0 | 0 | 27,538 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 53 | 0,43 | 0,32 | - |
| 20.09.2024 | 1,915 | 0 | 27,948 | 0 | 0 | 27,337 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 52,9 | 0,43 | 0,32 | - |
| 21.09.2024 | 1,975 | 0 | 27,689 | 0 | 0 | 27,086 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 52,1 | 0,43 | 0,32 | - |
| 22.09.2024 | 2,035 | 0 | 27,725 | 0 | 0 | 27,115 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 52 | 0,43 | 0,32 | - |
| 23.09.2024 | 2,011 | 0 | 27,995 | 0 | 0 | 27,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 52,4 | 0,43 | 0,32 | - |
| Итого: | 58,558 | 0 | 901,902 | 0 | 0 | 882,211 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,986 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.08.2024 | 640,477 | 12506,278 | 0 | 0 | 12220,596 | 0 | 0 | 4106 | 199 |
| 23.09.2024 | 699,031 | 13408,18 | 0 | 0 | 13102,807 | 0 | 0 | 4850 | 199 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 13:43:06