

# #20903#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Докука 7, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6570  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15026389  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	2,153	0	29,216	0	0	28,602	0	0	24	0	68,3	50,3	0,46	0,35	-
25.09.2021	2,106	0	29,899	0	0	29,257	0	0	24	0	69	51,9	0,46	0,35	-
26.09.2021	2,15	0	29,421	0	0	28,8	0	0	24	0	68,5	50,7	0,46	0,35	-
27.09.2021	4,477	0	119,161	0	0	116,635	0	0	24	0	68,3	59,2	0,47	0,35	-
28.09.2021	8,62	0	196,91	0	0	192,558	0	0	24	0	70,2	59,6	0,58	0,35	-
29.09.2021	8,073	0	193,364	0	0	189,117	0	0	24	0	70	59,8	0,57	0,35	-
30.09.2021	7,421	0	195,326	0	0	190,982	0	0	24	0	70,5	61,3	0,57	0,35	-
Итого:	35	0	793,297	0	0	775,951	0	0	168	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,36														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	2650,813	54773,315	0	0	53450,299	0	0	12779	480
30.09.2021	2685,813	55566,612	0	0	54226,249	0	0	12947	480

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 14.10.2021 9:11:10