

#20915#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Доюка 7, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6570
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 15026389
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,825	0	17,499	0	0	17,155	0	0	24	0	65,8	40,4	0,46	0,36	-
25.09.2022	1,792	0	17,16	0	0	16,825	0	0	24	0	65,5	40,1	0,45	0,36	-
26.09.2022	1,836	0	17,558	0	0	17,209	0	0	24	0	66	40,6	0,46	0,36	-
27.09.2022	1,812	0	17,615	0	0	17,264	0	0	24	0	66,2	41,2	0,46	0,36	-
28.09.2022	1,831	0	17,281	0	0	16,94	0	0	24	0	65,9	40,1	0,45	0,36	-
29.09.2022	1,814	0	16,405	0	0	16,086	0	0	24	0	65,4	38,5	0,45	0,36	-
30.09.2022	1,82	0	17,095	0	0	16,756	0	0	24	0	66,1	40,2	0,45	0,36	-
01.10.2022	1,901	0	17,347	0	0	17,002	0	0	24	0	66,2	39,5	0,45	0,36	-
02.10.2022	1,806	0	16,299	0	0	15,986	0	0	24	0	65	38,1	0,44	0,36	-
03.10.2022	1,937	0	18,868	0	0	18,495	0	0	24	0	65,9	40,9	0,48	0,37	-
04.10.2022	2,023	0	20,58	0	0	20,161	0	0	24	0	67,1	43,2	0,5	0,37	-
Итого:	20,397	0	193,707	0	0	189,879	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,872														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	368,363	4668,31	0	0	4567,664	0	0	3931	18
04.10.2022	388,759	4862,016	0	0	4757,544	0	0	4195	18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:44:13