

#125564#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 31-37, Калининград

Заводской номер счётчика 15023996	Показания прибора, ГДж 23.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2362,027	2235,255	126.772	30.279
Количество тепловой энергии, система 2	1170,099	1095,384	74.715	17.845 <i>+ розет</i>

Подпись исполнителя _____



#125563#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента

6590

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

TB7 (ASCII)

Заводской номер

15023996

Номер системы

2

Отчёт сформирован

28.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	6,8	2,962	0	76,015	69,923	0	74,575	68,792	0	24	0	64,5	59,2	0,49	0,34
25.03.2025	5,5	2,854	0	73,147	67,368	0	71,761	66,281	0	24	0	64,4	59,1	0,33	0,34
26.03.2025	4,4	2,802	0	73,404	67,716	0	72,023	66,634	0	24	0	64,1	58,8	0,27	0,34
27.03.2025	6,9	2,889	0	75,201	69,325	0	73,774	68,195	0	24	0	64,5	59,3	0,41	0,34
28.03.2025	5,7	2,851	0	70,97	65,204	0	69,622	64,151	0	24	0	64,7	59,1	0,38	0,34
29.03.2025	8,9	2,845	0	71,342	65,575	0	69,983	64,512	0	24	0	64,7	59,2	0,44	0,34
30.03.2025	9,9	2,957	0	75,949	69,72	0	74,503	68,581	0	24	0	64,6	59,4	0,36	0,33
31.03.2025	6,8	2,909	0	72,599	66,566	0	71,216	65,487	0	24	0	64,6	59,2	0,33	0,33
01.04.2025	5,9	3,022	0	72,222	65,743	0	70,853	64,685	0	24	0	64,5	59	0,39	0,34
02.04.2025	-	2,959	0	68,312	62,07	0	67,013	61,074	0	24	0	64,6	58,8	0,46	0,33
03.04.2025	-	2,813	0	74,086	68,573	0	72,663	67,444	0	24	0	65	59,7	0,54	0,33
04.04.2025	-	2,901	0	76,224	70,201	0	74,763	69,046	0	24	0	64,7	59,6	0,28	0,34
05.04.2025	-	1,255	0	35,669	33,486	0	34,989	32,943	0	24	0	64,7	59,3	0,35	0,33
06.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	64,5	59,4	0,37	0,29
07.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	64,8	59,6	0,37	0,29
08.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	64,6	59,5	0,37	0,29
09.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	64,7	59,6	0,37	0,29
10.04.2025	-	1,961	0	44,4	39,801	0	43,556	39,156	0	0	24	64,5	59,3	0,38	0,32
11.04.2025	-	2,323	0	56,145	51,348	0	55,103	50,535	0	15	9	63,7	58,2	0,39	0,33
12.04.2025	-	2,934	0	78,914	72,984	0	77,404	71,78	0	24	0	64,9	59,8	0,42	0,35
13.04.2025	-	2,961	0	80,061	73,991	0	78,518	72,76	0	24	0	65	60,1	0,5	0,34
14.04.2025	-	2,828	0	78,438	72,748	0	76,922	71,532	0	24	0	65,1	60,2	0,41	0,35
15.04.2025	-	2,723	0	78,756	73,426	0	77,245	72,21	0	24	0	64,8	60	0,4	0,34
16.04.2025	-	2,788	0	78,691	73,052	0	77,202	71,853	0	24	0	64,4	59,6	0,43	0,35
17.04.2025	-	3,136	0	82,262	74,722	0	80,741	73,507	0	24	0	63,7	59,3	0,43	0,34
18.04.2025	-	2,805	0	78,867	72,968	0	77,366	71,75	0	24	0	64,6	60	0,44	0,35
19.04.2025	-	2,863	0	81,449	74,957	0	79,957	73,762	0	24	0	63,1	58,7	0,29	0,34
20.04.2025	-	2,814	0	78,441	72,658	0	76,946	71,464	0	24	0	64,5	59,7	0,32	0,35
21.04.2025	-	2,771	0	77,922	72,197	0	76,465	71,035	0	24	0	63,9	59,1	0,31	0,35
22.04.2025	-	2,941	0	78,477	72,362	0	76,995	71,18	0	24	0	64,5	59,5	0,46	0,35
23.04.2025	-	2,851	0	79,076	73,4	0	77,577	72,2	0	24	0	64,5	59,5	0,34	0,34
Итого:	6,9	74,718	0	1967,039	1812,084	0	1929,735	1782,549	0	627	117	64,5	59,38	0,39	0,33

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

627 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1095,384	28320,843	26166,278	0	27753,077	25716,71	0	9202	695
23.04.2025	1170,099	30287,881	27978,361	0	29682,813	27499,26	0	9829	812

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения