

#20804#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 87, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6541
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15024831
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2022 | 9,433 | 0 | 74,6 | 0 | 0 | 72,862 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 41,5 | 0,62 | 0,35 | 1,7 |
| 25.02.2022 | 9,511 | 0 | 77,028 | 0 | 0 | 75,286 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 41 | 0,62 | 0,36 | 4,7 |
| 26.02.2022 | 9,019 | 0 | 75,589 | 0 | 0 | 73,892 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 41,7 | 0,62 | 0,36 | 4,4 |
| 27.02.2022 | 10,92 | 0 | 83,496 | 0 | 0 | 81,432 | 0 | 0 | 22 | 2 | 74,8 | 42,8 | 0,62 | 0,36 | 2,9 |
| 28.02.2022 | 10,391 | 0 | 74,438 | 0 | 0 | 72,538 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 42 | 0,62 | 0,36 | 0,6 |
| 01.03.2022 | 11,027 | 0 | 83,59 | 0 | 0 | 81,447 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,3 | 44 | 0,62 | 0,36 | 0,5 |
| 02.03.2022 | 10,858 | 0 | 83,549 | 0 | 0 | 81,421 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 44,2 | 0,62 | 0,36 | -1,2 |
| 03.03.2022 | 9,752 | 0 | 71,741 | 0 | 0 | 69,947 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,2 | 42 | 0,61 | 0,36 | -0,1 |
| 04.03.2022 | 10,021 | 0 | 73,835 | 0 | 0 | 72,008 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 41,7 | 0,61 | 0,36 | 2,7 |
| 05.03.2022 | 11,223 | 0 | 82,325 | 0 | 0 | 80,149 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 44,2 | 0,61 | 0,36 | 2,1 |
| 06.03.2022 | 11,46 | 0 | 82,961 | 0 | 0 | 80,762 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,8 | 44 | 0,61 | 0,36 | -2,2 |
| 07.03.2022 | 10,607 | 0 | 80,891 | 0 | 0 | 78,917 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 42 | 0,62 | 0,36 | -1,1 |
| 08.03.2022 | 9,936 | 0 | 69,175 | 0 | 0 | 67,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 40,7 | 0,62 | 0,35 | 1,7 |
| 09.03.2022 | 10,112 | 0 | 76,095 | 0 | 0 | 74,206 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 | 42,5 | 0,62 | 0,36 | 2,8 |
| 10.03.2022 | 10,629 | 0 | 76,916 | 0 | 0 | 74,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 43,4 | 0,61 | 0,36 | 1,3 |
| 11.03.2022 | 10,211 | 0 | 72,003 | 0 | 0 | 70,087 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,9 | 43,2 | 0,61 | 0,36 | -2,5 |
| 12.03.2022 | 10,11 | 0 | 71,158 | 0 | 0 | 69,317 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,7 | 41,9 | 0,62 | 0,36 | -1,2 |
| 13.03.2022 | 9,458 | 0 | 69,308 | 0 | 0 | 67,593 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 41,5 | 0,62 | 0,36 | -0,6 |
| 14.03.2022 | 8,818 | 0 | 65,035 | 0 | 0 | 63,471 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 40,5 | 0,62 | 0,35 | 0 |
| 15.03.2022 | 8,681 | 0 | 83,1 | 0 | 0 | 81,374 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 42,1 | 0,61 | 0,36 | 1,5 |
| 16.03.2022 | 8,707 | 0 | 68,806 | 0 | 0 | 67,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 41,3 | 0,61 | 0,36 | 1,8 |
| 17.03.2022 | 8,34 | 0 | 64,035 | 0 | 0 | 62,556 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 40,3 | 0,61 | 0,35 | 2,3 |
| 18.03.2022 | 8,448 | 0 | 64,082 | 0 | 0 | 62,594 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 40,1 | 0,62 | 0,35 | 3,3 |
| 19.03.2022 | 8,39 | 0 | 63,325 | 0 | 0 | 61,856 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 39,9 | 0,62 | 0,35 | 4,3 |
| 20.03.2022 | 8,351 | 0 | 60,76 | 0 | 0 | 59,323 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 39,3 | 0,62 | 0,35 | 2,6 |
| 21.03.2022 | 8,205 | 0 | 61,834 | 0 | 0 | 60,402 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 39,7 | 0,61 | 0,35 | 2,2 |
| 22.03.2022 | 7,656 | 0 | 57,515 | 0 | 0 | 56,183 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 39,6 | 0,62 | 0,35 | 3,3 |
| 23.03.2022 | 7,982 | 0 | 60,257 | 0 | 0 | 58,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 39,6 | 0,62 | 0,36 | 4,9 |
| Итого: | 268,256 | 0 | 2027,447 | 0 | 0 | 1978,023 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 64,072 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 670

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2022 | 5017,921 | 43170,425 | 0 | 0 | 42104,055 | 0 | 0 | 17944 | 23 |
| 23.03.2022 | 5286,177 | 45197,871 | 0 | 0 | 44082,079 | 0 | 0 | 18614 | 25 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2022 11:40:37