

#20802#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 87, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6541
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15024831
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2022 | 2,064 | 0 | 15,346 | 0 | 0 | 15,012 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 36,9 | 0,52 | 0,36 | - |
| 25.05.2022 | 2,155 | 0 | 15,791 | 0 | 0 | 15,447 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 36,3 | 0,52 | 0,36 | - |
| 26.05.2022 | 1,997 | 0 | 15,176 | 0 | 0 | 14,844 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 37,7 | 0,52 | 0,36 | - |
| 27.05.2022 | 2,066 | 0 | 15,49 | 0 | 0 | 15,152 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 37,1 | 0,52 | 0,36 | - |
| 28.05.2022 | 2,259 | 0 | 15,319 | 0 | 0 | 14,987 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 33,4 | 0,52 | 0,36 | - |
| 29.05.2022 | 2,156 | 0 | 13,938 | 0 | 0 | 13,637 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 31,6 | 0,52 | 0,36 | - |
| 30.05.2022 | 2,055 | 0 | 14,519 | 0 | 0 | 14,205 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 34,9 | 0,52 | 0,36 | - |
| 31.05.2022 | 2,066 | 0 | 15,729 | 0 | 0 | 15,387 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 37,4 | 0,51 | 0,36 | - |
| 01.06.2022 | 2,062 | 0 | 15,984 | 0 | 0 | 15,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 37,7 | 0,52 | 0,36 | - |
| 02.06.2022 | 2,027 | 0 | 15,344 | 0 | 0 | 15,008 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 37,7 | 0,53 | 0,36 | - |
| 03.06.2022 | 2,013 | 0 | 15,458 | 0 | 0 | 15,121 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 37,8 | 0,52 | 0,36 | - |
| 04.06.2022 | 2,06 | 0 | 14,661 | 0 | 0 | 14,344 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 35,1 | 0,51 | 0,36 | - |
| 05.06.2022 | 2,18 | 0 | 14,561 | 0 | 0 | 14,246 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 32,8 | 0,51 | 0,36 | - |
| 06.06.2022 | 1,944 | 0 | 13,712 | 0 | 0 | 13,414 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 35,1 | 0,51 | 0,36 | - |
| 07.06.2022 | 2,045 | 0 | 14,886 | 0 | 0 | 14,558 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 36,6 | 0,51 | 0,36 | - |
| 08.06.2022 | 1,933 | 0 | 15,026 | 0 | 0 | 14,699 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 38,3 | 0,52 | 0,36 | - |
| 09.06.2022 | 1,961 | 0 | 14,756 | 0 | 0 | 14,433 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 37,4 | 0,52 | 0,36 | - |
| 10.06.2022 | 1,937 | 0 | 14,464 | 0 | 0 | 14,145 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 37,4 | 0,52 | 0,36 | - |
| 11.06.2022 | 1,833 | 0 | 13,778 | 0 | 0 | 13,475 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 37,3 | 0,52 | 0,36 | - |
| 12.06.2022 | 1,9 | 0 | 12,854 | 0 | 0 | 12,574 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 33,5 | 0,52 | 0,36 | - |
| 13.06.2022 | 1,859 | 0 | 13,674 | 0 | 0 | 13,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 35,9 | 0,52 | 0,36 | - |
| 14.06.2022 | 1,845 | 0 | 14,761 | 0 | 0 | 14,442 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 39 | 0,52 | 0,36 | - |
| 15.06.2022 | 1,975 | 0 | 14,766 | 0 | 0 | 14,442 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 37,3 | 0,52 | 0,36 | - |
| 16.06.2022 | 1,984 | 0 | 14,91 | 0 | 0 | 14,584 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 37,3 | 0,52 | 0,36 | - |
| 17.06.2022 | 1,969 | 0 | 14,859 | 0 | 0 | 14,534 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 37,4 | 0,52 | 0,36 | - |
| 18.06.2022 | 1,89 | 0 | 13,825 | 0 | 0 | 13,522 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 36,5 | 0,52 | 0,36 | - |
| 19.06.2022 | 1,934 | 0 | 12,77 | 0 | 0 | 12,492 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 32,7 | 0,52 | 0,36 | - |
| 20.06.2022 | 1,795 | 0 | 13,31 | 0 | 0 | 13,022 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 36,4 | 0,52 | 0,36 | - |
| 21.06.2022 | 1,912 | 0 | 15,015 | 0 | 0 | 14,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 38,3 | 0,52 | 0,36 | - |
| 22.06.2022 | 1,991 | 0 | 15,201 | 0 | 0 | 14,872 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 37,5 | 0,52 | 0,36 | - |
| 23.06.2022 | 1,93 | 0 | 14,661 | 0 | 0 | 14,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 37,7 | 0,52 | 0,36 | - |
| Итого: | 61,797 | 0 | 454,544 | 0 | 0 | 444,648 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,76 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.05.2022 | 5611,387 | 47628,04 | 0 | 0 | 46456,22 | 0 | 0 | 20078 | 25 |
| 23.06.2022 | 5673,188 | 48082,584 | 0 | 0 | 46900,868 | 0 | 0 | 20822 | 25 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2022 12:26:28