

#20825#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 87, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6541
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15024831
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	2,076	0	14,306	0	0	14,01	0	0	24	0	67,7	32,3	0,52	0,36	-
25.09.2022	2,364	0	17,907	0	0	17,539	0	0	24	0	67,5	35,3	0,52	0,36	-
26.09.2022	2,08	0	16,069	0	0	15,734	0	0	24	0	67,9	36,3	0,52	0,36	-
27.09.2022	2,203	0	16,397	0	0	16,055	0	0	24	0	68,1	35,3	0,52	0,36	-
28.09.2022	2,163	0	16,546	0	0	16,201	0	0	24	0	68	36,1	0,52	0,36	-
29.09.2022	2,154	0	16,754	0	0	16,409	0	0	24	0	67,4	36,1	0,51	0,36	-
30.09.2022	1,984	0	13,842	0	0	13,556	0	0	24	0	67,7	32,8	0,51	0,36	-
01.10.2022	2,165	0	14,55	0	0	14,247	0	0	24	0	67,9	31,6	0,52	0,36	-
02.10.2022	2,335	0	17,895	0	0	17,53	0	0	24	0	67,2	35,4	0,51	0,36	-
03.10.2022	2,114	0	16,534	0	0	16,194	0	0	24	0	67,5	36,4	0,54	0,37	-
04.10.2022	2,222	0	16,124	0	0	15,783	0	0	24	0	68,5	34,9	0,56	0,37	-
Итого:	23,86	0	176,924	0	0	173,258	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,699														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	5815,98	49256,616	0	0	48051,493	0	0	23027	28
04.10.2022	5839,84	49433,541	0	0	48224,754	0	0	23291	28

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:43:58