

# #116952#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Школа №13, МАОУ СОШ  
Свердлова 27, Калининград  
3830  
6515  
ТВ7 (АСЦП)  
15024863  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	9,941	0	103,206	0	0	101,04	0	0	24	0	70,6	45,9	0,5	0,39	-
22.01.2025	10,651	0	105,166	0	0	102,815	0	0	24	0	71,1	46,4	0,5	0,39	-
23.01.2025	10,767	0	106,333	0	0	103,929	0	0	24	0	70,3	46	0,5	0,4	-
24.01.2025	10,502	0	105,469	0	0	103,128	0	0	24	0	67,9	45	0,5	0,4	-
25.01.2025	10,006	0	106,603	0	0	104,385	0	0	24	0	67,4	45,5	0,5	0,39	-
26.01.2025	9,615	0	106,866	0	0	104,669	0	0	24	0	67,4	45,9	0,51	0,39	-
27.01.2025	9,492	0	107,493	0	0	105,288	0	0	24	0	67,5	45,8	0,51	0,39	-
28.01.2025	9,957	0	111,926	0	0	109,619	0	0	24	0	67,9	46,6	0,52	0,4	-
29.01.2025	9,897	0	113,151	0	0	110,803	0	0	24	0	67,5	46,3	0,51	0,4	-
30.01.2025	9,731	0	111,956	0	0	109,654	0	0	24	0	67,8	46,3	0,51	0,4	-
31.01.2025	9,821	0	111,497	0	0	109,187	0	0	24	0	66,7	45,4	0,5	0,4	-
01.02.2025	9,463	0	108,315	0	0	106,135	0	0	24	0	66,9	45,5	0,5	0,4	-
02.02.2025	9,214	0	104,706	0	0	102,588	0	0	24	0	68,6	46	0,5	0,4	-
03.02.2025	9,695	0	104,827	0	0	102,612	0	0	24	0	69,5	45,7	0,5	0,4	-
04.02.2025	10,345	0	106,366	0	0	104,057	0	0	24	0	67,8	45	0,5	0,4	-
05.02.2025	9,946	0	106,26	0	0	104,056	0	0	24	0	67,9	44,8	0,5	0,4	-
06.02.2025	10,065	0	106,046	0	0	103,836	0	0	24	0	67,2	44,9	0,5	0,4	-
07.02.2025	9,87	0	107,736	0	0	105,539	0	0	24	0	68,6	45,3	0,5	0,4	-
08.02.2025	10,137	0	106,166	0	0	103,912	0	0	24	0	72,2	47	0,49	0,39	-
09.02.2025	10,616	0	102,87	0	0	100,474	0	0	24	0	74,4	47,9	0,49	0,39	-
10.02.2025	11,069	0	102,434	0	0	99,922	0	0	24	0	75,6	47,7	0,49	0,39	-
11.02.2025	11,765	0	103,094	0	0	100,486	0	0	24	0	73,5	46,5	0,48	0,39	-
12.02.2025	11,372	0	102,918	0	0	100,44	0	0	24	0	73,9	47	0,48	0,39	-
13.02.2025	11,749	0	106,876	0	0	104,28	0	0	24	0	74,4	47,7	0,49	0,39	-
14.02.2025	11,916	0	109,335	0	0	106,653	0	0	24	0	73,3	47,6	0,49	0,4	-
15.02.2025	11,627	0	110,546	0	0	107,906	0	0	24	0	73,7	48,4	0,5	0,4	-
16.02.2025	11,492	0	110,935	0	0	108,258	0	0	24	0	73,9	48,4	0,5	0,4	-
17.02.2025	11,371	0	109,134	0	0	106,489	0	0	24	0	73,3	47,8	0,5	0,4	-
18.02.2025	11,686	0	111,905	0	0	109,229	0	0	24	0	72,1	47,3	0,5	0,4	-
19.02.2025	11,367	0	112,272	0	0	109,669	0	0	24	0	72	47	0,5	0,4	-
20.02.2025	11,319	0	110,761	0	0	108,199	0	0	24	0	74,1	47,6	0,49	0,4	-
Итого:	326,464	0	3333,168	0	0	3259,257	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,975														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	1811,587	24465,01	0	0	24001,582	0	0	8680	0
20.02.2025	2138,052	27798,18	0	0	27260,838	0	0	9424	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 7:35:35