

#20791#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Школа №13, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Свердлова 27, Калининград
Номер абонента 3830
Порядковый номер 6515
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15024863
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2021 | 11,688 | 0 | 131,45 | 0 | 0 | 128,511 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 70,7 | 49 | 0,57 | 0,4 | -1,1 |
| 22.03.2021 | 11,773 | 0 | 133,155 | 0 | 0 | 130,229 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 70 | 48,5 | 0,57 | 0,4 | 1,8 |
| 23.03.2021 | 11,198 | 0 | 134,144 | 0 | 0 | 131,342 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 68,1 | 47,8 | 0,58 | 0,41 | 2,6 |
| 24.03.2021 | 10,359 | 0 | 132,211 | 0 | 0 | 129,591 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 66,3 | 47,2 | 0,58 | 0,4 | 3,9 |
| 25.03.2021 | 10,185 | 0 | 133,383 | 0 | 0 | 130,781 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 65,5 | 46,9 | 0,58 | 0,4 | 4,8 |
| 26.03.2021 | 10,048 | 0 | 132,452 | 0 | 0 | 129,872 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 65,7 | 47,2 | 0,57 | 0,4 | 6,9 |
| 27.03.2021 | 9,833 | 0 | 132,985 | 0 | 0 | 130,422 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 65,2 | 47,2 | 0,57 | 0,4 | 5,1 |
| 28.03.2021 | 9,874 | 0 | 132,479 | 0 | 0 | 129,928 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 65,2 | 47,1 | 0,57 | 0,39 | 8,7 |
| 29.03.2021 | 9,867 | 0 | 132,549 | 0 | 0 | 130,026 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 64,9 | 46,8 | 0,57 | 0,39 | 5,8 |
| 30.03.2021 | 10,027 | 0 | 135,026 | 0 | 0 | 132,424 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 65,2 | 47,2 | 0,58 | 0,4 | 7,8 |
| 31.03.2021 | 7,672 | 0 | 105,228 | 0 | 0 | 103,257 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 64,1 | 46,4 | 0,58 | 0,39 | 9,8 |
| 01.04.2021 | 10,178 | 0 | 134,711 | 0 | 0 | 132,128 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 65 | 46,7 | 0,57 | 0,4 | 8,7 |
| 02.04.2021 | 10,27 | 0 | 133,949 | 0 | 0 | 131,394 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 64,8 | 46,2 | 0,57 | 0,4 | 4,7 |
| 03.04.2021 | 10,01 | 0 | 132,244 | 0 | 0 | 129,731 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 64,7 | 46,3 | 0,57 | 0,4 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 9,957 | 0 | 131,836 | 0 | 0 | 129,321 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 64,9 | 46,5 | 0,57 | 0,4 | 3,8 |
| 05.04.2021 | 10,172 | 0 | 131,79 | 0 | 0 | 129,298 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 64,6 | 45,8 | 0,57 | 0,4 | 4,2 |
| 06.04.2021 | 10,416 | 0 | 132,046 | 0 | 0 | 129,519 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 64,9 | 45,8 | 0,57 | 0,4 | 2,7 |
| 07.04.2021 | 10,571 | 0 | 131,675 | 0 | 0 | 129,136 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 65,2 | 45,7 | 0,57 | 0,4 | 2,6 |
| 08.04.2021 | 10,456 | 0 | 133,149 | 0 | 0 | 130,576 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 65,3 | 46,2 | 0,57 | 0,4 | 2,8 |
| 09.04.2021 | 10,036 | 0 | 136,923 | 0 | 0 | 134,406 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 63,5 | 45,7 | 0,57 | 0,4 | 4,3 |
| 10.04.2021 | 9,856 | 0 | 131,75 | 0 | 0 | 129,216 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 65,1 | 47 | 0,57 | 0,4 | 7,2 |
| 11.04.2021 | 9,816 | 0 | 134,331 | 0 | 0 | 131,731 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 65,4 | 47,6 | 0,58 | 0,4 | 4,9 |
| 12.04.2021 | 7,269 | 0 | 101,714 | 0 | 0 | 99,822 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 63,9 | 46,6 | 0,58 | 0,39 | 10,3 |
| 13.04.2021 | 10,043 | 0 | 133,432 | 0 | 0 | 130,888 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 64,7 | 46,4 | 0,57 | 0,39 | 7,7 |
| 14.04.2021 | 10,111 | 0 | 131,896 | 0 | 0 | 129,376 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 64,9 | 46,2 | 0,57 | 0,4 | 4,7 |
| 15.04.2021 | 10,161 | 0 | 132,7 | 0 | 0 | 130,184 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 64,6 | 46 | 0,57 | 0,4 | 4,1 |
| 16.04.2021 | 10,19 | 0 | 133,311 | 0 | 0 | 130,766 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 64,9 | 46,3 | 0,57 | 0,4 | 5,8 |
| 17.04.2021 | 9,919 | 0 | 133,376 | 0 | 0 | 130,776 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 65,6 | 47,5 | 0,58 | 0,4 | 5,6 |
| 18.04.2021 | 9,643 | 0 | 133,611 | 0 | 0 | 131,007 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 65,6 | 48,1 | 0,58 | 0,4 | 8,3 |
| 19.04.2021 | 6,638 | 0 | 93,603 | 0 | 0 | 91,851 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 64,2 | 47 | 0,59 | 0,39 | 10,4 |
| 20.04.2021 | 4,626 | 0 | 72,901 | 0 | 0 | 71,602 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 62,4 | 47 | 0,58 | 0,39 | 11 |
| Итого: | 302,862 | 0 | 3966,01 | 0 | 0 | 3889,111 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 72,337 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2021 | 2467,098 | 30526,209 | 0 | 0 | 29890,954 | 0 | 0 | 9962 | 13 |
| 20.04.2021 | 2769,958 | 34492,219 | 0 | 0 | 33780,062 | 0 | 0 | 10706 | 13 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.04.2021 7:26:52