

#126676#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №13, МАОУ СОШ

Свердлова 27, Калининград

3830

6515

ТВ7 (АССII)

15024863

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	9,543	0	116,1	0	0	113,889	0	0	24	0	63,6	44,4	0,5	0,39	5,6
22.03.2025	9,177	0	116,235	0	0	114,085	0	0	24	0	64,1	45,2	0,5	0,39	5,7
23.03.2025	8,923	0	114,935	0	0	112,785	0	0	24	0	62,6	44	0,48	0,39	6,8
24.03.2025	7,819	0	102,174	0	0	100,349	0	0	24	0	63,1	43,2	0,5	0,42	5,5
25.03.2025	8,249	0	100,833	0	0	99,001	0	0	24	0	63,3	43,2	0,51	0,42	4,4
26.03.2025	8,373	0	101,374	0	0	99,525	0	0	24	0	63	43,3	0,51	0,42	6,9
27.03.2025	8,318	0	102,631	0	0	100,768	0	0	24	0	63,2	43,3	0,51	0,42	5,7
28.03.2025	8,431	0	102,723	0	0	100,849	0	0	24	0	63,9	44,3	0,52	0,43	8,9
29.03.2025	8,604	0	106,784	0	0	104,799	0	0	24	0	64	44,8	0,53	0,43	9,9
30.03.2025	8,473	0	107,463	0	0	105,456	0	0	24	0	63,4	44,3	0,52	0,43	6,8
31.03.2025	8,234	0	104,731	0	0	102,814	0	0	24	0	63,5	44	0,52	0,43	5,9
01.04.2025	8,468	0	105,68	0	0	103,741	0	0	24	0	63,3	43,2	0,51	0,43	-
02.04.2025	8,685	0	104,801	0	0	102,889	0	0	24	0	63,6	43,5	0,51	0,42	-
03.04.2025	8,741	0	105,776	0	0	103,828	0	0	24	0	65	44,8	0,51	0,41	-
04.04.2025	9,108	0	109,649	0	0	107,544	0	0	24	0	65,3	44,9	0,5	0,41	-
05.04.2025	9,007	0	107,731	0	0	105,647	0	0	24	0	65,1	44,5	0,49	0,41	-
06.04.2025	8,473	0	100,055	0	0	98,131	0	0	24	0	66,9	44,7	0,49	0,41	-
07.04.2025	8,978	0	98,899	0	0	96,893	0	0	24	0	66,7	44,3	0,49	0,41	-
08.04.2025	9,446	0	102,794	0	0	100,724	0	0	24	0	65,1	43,5	0,49	0,41	-
09.04.2025	9,134	0	102,575	0	0	100,594	0	0	24	0	64,8	43,7	0,5	0,41	-
10.04.2025	9,092	0	104,887	0	0	102,886	0	0	24	0	65,3	43,3	0,49	0,41	-
11.04.2025	9,328	0	103,451	0	0	101,447	0	0	24	0	64,9	43,6	0,5	0,41	-
12.04.2025	9,173	0	105,109	0	0	103,096	0	0	24	0	65,5	44,9	0,5	0,41	-
13.04.2025	8,895	0	105,329	0	0	103,277	0	0	24	0	66,2	46,5	0,51	0,41	-
14.04.2025	8,902	0	110,298	0	0	108,109	0	0	24	0	62,6	47	0,52	0,4	-
15.04.2025	2,823	0	43,911	0	0	43,12	0	0	24	0	53,9	47,9	0,49	0,37	-
16.04.2025	0,502	0	19,993	0	0	19,723	0	0	24	0	53,6	49,1	0,48	0,35	-
17.04.2025	0,452	0	24,075	0	0	23,754	0	0	24	0	54,3	49,5	0,47	0,35	-
18.04.2025	0,503	0	25,391	0	0	25,044	0	0	24	0	54,3	49,6	0,47	0,35	-
19.04.2025	0,579	0	29,486	0	0	29,082	0	0	24	0	54,2	52,4	0,46	0,35	-
20.04.2025	0,257	0	32,866	0	0	32,417	0	0	24	0	52,7	51,4	0,47	0,35	-
Итого:	224,69	0	2818,739	0	0	2766,266	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,666														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	2412,803	30939,983	0	0	30339,064	0	0	10096	0
20.04.2025	2637,492	33758,721	0	0	33105,33	0	0	10840	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 16:01:24