

#297195#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №13, МАОУ СОШ
Свердлова 27, Калининград
3830
6515
ТВ7 (АСЦП)
15024863
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	11,181	0	141,909	0	0	138,94	0	0	24	0	68	49	0,48	0,39	-
22.03.2026	10,948	0	140,784	0	0	137,846	0	0	24	0	68,3	49,5	0,48	0,39	-
23.03.2026	11,055	0	143,284	0	0	140,266	0	0	24	0	68,5	49,8	0,49	0,4	-
24.03.2026	11,519	0	149,89	0	0	146,715	0	0	24	0	68,2	49,6	0,49	0,39	-
25.03.2026	11,283	0	147,116	0	0	144,026	0	0	24	0	68,7	50,3	0,5	0,39	-
26.03.2026	11,557	0	153,66	0	0	150,393	0	0	24	0	68,3	49,4	0,49	0,39	-
27.03.2026	11,408	0	146,788	0	0	143,699	0	0	24	0	68,1	49	0,49	0,4	-
28.03.2026	11,401	0	145,188	0	0	142,14	0	0	24	0	68,4	49,7	0,49	0,4	-
29.03.2026	11,112	0	144,932	0	0	141,874	0	0	24	0	68,2	50	0,5	0,4	-
30.03.2026	10,993	0	146,766	0	0	143,682	0	0	24	0	68,7	50	0,5	0,4	-
31.03.2026	11,185	0	145,923	0	0	142,817	0	0	24	0	68,1	49,2	0,49	0,4	-
01.04.2026	10,986	0	142,099	0	0	139,126	0	0	24	0	68,3	49,2	0,49	0,4	-
02.04.2026	11,071	0	140,712	0	0	137,754	0	0	24	0	68,3	49	0,48	0,4	-
03.04.2026	11,073	0	140,305	0	0	137,352	0	0	24	0	67,9	48,5	0,48	0,4	-
04.04.2026	11,151	0	140,595	0	0	137,668	0	0	24	0	68	49	0,49	0,4	-
05.04.2026	11,065	0	142,124	0	0	139,159	0	0	24	0	68,1	49,6	0,49	0,4	-
06.04.2026	11,011	0	144,649	0	0	141,617	0	0	24	0	67,7	48,8	0,49	0,4	-
07.04.2026	11,212	0	144,458	0	0	141,469	0	0	24	0	67,8	48,5	0,48	0,4	-
08.04.2026	11,3	0	142,246	0	0	139,293	0	0	24	0	67,7	48	0,48	0,4	-
09.04.2026	11,291	0	139,292	0	0	136,405	0	0	24	0	66,3	46,6	0,46	0,39	-
10.04.2026	10,613	0	131,266	0	0	128,647	0	0	24	0	67,8	47,8	0,47	0,39	-
11.04.2026	11,305	0	137,908	0	0	135,047	0	0	24	0	68,3	49,3	0,48	0,39	-
12.04.2026	11,03	0	141,232	0	0	138,265	0	0	24	0	68,8	50	0,48	0,39	-
13.04.2026	11,088	0	143,924	0	0	140,858	0	0	24	0	68,4	49,4	0,48	0,39	-
14.04.2026	11,21	0	143,285	0	0	140,261	0	0	24	0	68,7	49,9	0,48	0,39	-
15.04.2026	11,139	0	144,665	0	0	141,589	0	0	24	0	68,8	49,5	0,48	0,39	-
16.04.2026	10,895	0	137,599	0	0	134,66	0	0	24	0	67,8	47,5	0,48	0,39	-
17.04.2026	10,467	0	125,604	0	0	122,994	0	0	24	0	67,7	47,3	0,48	0,39	-
18.04.2026	10,502	0	125,836	0	0	123,236	0	0	24	0	68	48,6	0,49	0,39	-
19.04.2026	10,165	0	127,345	0	0	124,685	0	0	24	0	68,3	49,2	0,49	0,39	-
20.04.2026	10,118	0	129,273	0	0	126,554	0	0	24	0	67,4	47,1	0,48	0,39	-
Итого:	342,334	0	4370,657	0	0	4279,037	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,765														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	4600,136	58308,316	0	0	57140,767	0	0	18856	0
20.04.2026	4942,471	62678,971	0	0	61419,805	0	0	19600	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:05:21