

#20786#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Школа №13, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Свердлова 27, Калининград
Номер абонента 3830
Порядковый номер 6515
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15024863
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	5,223	0	50,05	0	0	49,239	0	0	24	0	59,3	34	0,52	0,32	-
22.04.2023	4,634	0	46,259	0	0	45,528	0	0	24	0	58,6	34,3	0,53	0,32	-
23.04.2023	4,618	0	46,164	0	0	45,424	0	0	24	0	59,1	34,8	0,53	0,32	-
24.04.2023	4,951	0	50,002	0	0	49,207	0	0	24	0	58,9	34,9	0,53	0,32	-
25.04.2023	4,983	0	50,048	0	0	49,262	0	0	24	0	58,5	34,3	0,53	0,32	-
26.04.2023	4,935	0	48,958	0	0	48,201	0	0	24	0	57,9	33,5	0,52	0,32	-
27.04.2023	5,183	0	48,779	0	0	48,01	0	0	24	0	58,6	32,8	0,51	0,31	-
28.04.2023	5,212	0	48,884	0	0	48,111	0	0	24	0	58,6	32,8	0,51	0,32	-
29.04.2023	4,719	0	46,4	0	0	45,68	0	0	24	0	58,1	33,5	0,52	0,31	-
30.04.2023	4,609	0	46,6	0	0	45,887	0	0	24	0	57,7	33,7	0,52	0,31	-
01.05.2023	4,773	0	47,305	0	0	46,564	0	0	24	0	58,4	33,9	0,53	0,31	-
02.05.2023	5,286	0	51,286	0	0	50,462	0	0	24	0	59,2	34,2	0,53	0,31	-
03.05.2023	5,28	0	50,653	0	0	49,844	0	0	24	0	58,9	33,6	0,52	0,31	-
04.05.2023	3,048	0	41,639	0	0	41,016	0	0	24	0	56,9	39,2	0,51	0,31	-
05.05.2023	0,529	0	31,951	0	0	31,519	0	0	24	0	54,2	50,2	0,52	0,31	-
06.05.2023	0,067	0	30,233	0	0	29,834	0	0	24	0	53,4	52,9	0,52	0,31	-
07.05.2023	0,052	0	27,347	0	0	26,996	0	0	24	0	52,8	52,4	0,52	0,31	-
08.05.2023	0,057	0	27,903	0	0	27,541	0	0	24	0	52,9	52,5	0,52	0,31	-
09.05.2023	0,052	0	26,159	0	0	25,824	0	0	24	0	52,7	52,2	0,52	0,31	-
10.05.2023	0,46	0	29,558	0	0	29,16	0	0	24	0	53,9	50,2	0,52	0,31	-
11.05.2023	0,514	0	28,245	0	0	27,867	0	0	24	0	53,7	49,4	0,53	0,31	-
12.05.2023	0,492	0	28,996	0	0	28,606	0	0	24	0	53,9	49,9	0,53	0,31	-
13.05.2023	0,058	0	25,925	0	0	25,591	0	0	24	0	52,8	52,3	0,53	0,31	-
14.05.2023	0,05	0	24,304	0	0	23,988	0	0	24	0	52,9	52,5	0,53	0,31	-
15.05.2023	0,419	0	29,852	0	0	29,451	0	0	24	0	54	50,7	0,53	0,31	-
16.05.2023	0,485	0	31,978	0	0	31,544	0	0	24	0	54,2	50,6	0,53	0,31	-
17.05.2023	0,449	0	31,266	0	0	30,842	0	0	24	0	54,3	50,8	0,52	0,31	-
18.05.2023	0,435	0	34,655	0	0	34,189	0	0	24	0	53,9	50,9	0,53	0,33	-
19.05.2023	0,48	0	30,486	0	0	30,074	0	0	24	0	54,1	50,4	0,53	0,32	-
20.05.2023	0,067	0	25,509	0	0	25,172	0	0	24	0	53,4	52,8	0,54	0,32	-
Итого:	72,12	0	1137,394	0	0	1120,633	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,226														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	7168,676	91707,275	0	0	89842,461	0	0	28206	33
20.05.2023	7240,795	92844,666	0	0	90963,094	0	0	28926	33

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 14:53:51