

#131047#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №13, МАОУ СОШ
Свердлова 27, Калининград
3830
6515
ТВ7 (ASCII)
15024863
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,154	0	28,004	0	0	27,643	0	0	24	0	54,3	50,3	0,46	0,35	-
22.04.2025	0,577	0	35,131	0	0	34,65	0	0	24	0	54,3	50,2	0,46	0,35	-
23.04.2025	0,584	0	34,221	0	0	33,753	0	0	24	0	54,5	50,3	0,46	0,35	-
24.04.2025	0,603	0	33,955	0	0	33,487	0	0	24	0	54,3	50,2	0,46	0,35	-
25.04.2025	0,599	0	34,896	0	0	34,419	0	0	24	0	54,5	50,6	0,45	0,36	-
26.04.2025	0,592	0	36,701	0	0	36,197	0	0	24	0	54,2	52,2	0,45	0,35	-
27.04.2025	0,302	0	36,49	0	0	35,993	0	0	24	0	54,3	52,1	0,45	0,35	-
28.04.2025	0,312	0	34,728	0	0	34,255	0	0	24	0	54,4	50,1	0,45	0,36	-
29.04.2025	0,626	0	35,283	0	0	34,799	0	0	24	0	54,3	50	0,44	0,35	-
30.04.2025	0,582	0	32,851	0	0	32,401	0	0	24	0	54,2	50	0,45	0,36	-
01.05.2025	0,553	0	31,254	0	0	30,827	0	0	24	0	53	51,5	0,45	0,36	-
02.05.2025	0,179	0	28,221	0	0	27,854	0	0	24	0	52,9	51,4	0,45	0,36	-
03.05.2025	0,18	0	27,356	0	0	27,001	0	0	24	0	53,4	51,5	0,44	0,34	-
04.05.2025	0,256	0	31,381	0	0	30,965	0	0	24	0	54,5	52,2	0,44	0,33	-
05.05.2025	0,338	0	34,809	0	0	34,331	0	0	24	0	54,3	49,6	0,44	0,33	-
06.05.2025	0,643	0	32,894	0	0	32,444	0	0	24	0	54,4	49,7	0,44	0,33	-
07.05.2025	0,648	0	33,371	0	0	32,914	0	0	24	0	54,4	50,2	0,43	0,32	-
08.05.2025	0,599	0	34,666	0	0	34,189	0	0	24	0	53,4	51,8	0,46	0,34	-
09.05.2025	0,191	0	29,776	0	0	29,384	0	0	24	0	53,2	51,7	0,46	0,34	-
10.05.2025	0,194	0	31,325	0	0	30,915	0	0	24	0	53,1	51,6	0,46	0,34	-
11.05.2025	0,192	0	30,41	0	0	30,012	0	0	24	0	53,1	51,6	0,46	0,34	-
12.05.2025	0,19	0	29,15	0	0	28,768	0	0	24	0	61,4	43,6	0,46	0,34	-
13.05.2025	4,382	0	59,86	0	0	58,819	0	0	24	0	66,7	44,8	0,45	0,35	-
14.05.2025	10,368	0	115,134	0	0	112,814	0	0	24	0	66,2	44,8	0,44	0,35	-
15.05.2025	9,559	0	108,734	0	0	106,571	0	0	24	0	65,2	44	0,44	0,35	-
16.05.2025	9,288	0	106,982	0	0	104,926	0	0	24	0	65,5	44,2	0,44	0,35	-
17.05.2025	9,198	0	105,334	0	0	103,279	0	0	24	0	65,6	45,8	0,45	0,35	-
18.05.2025	8,958	0	109,966	0	0	107,815	0	0	24	0	66,3	46,5	0,46	0,35	-
19.05.2025	9,02	0	111,004	0	0	108,791	0	0	24	0	66,7	46,5	0,45	0,35	-
20.05.2025	9,479	0	114,457	0	0	112,153	0	0	24	0	63,7	47,4	0,46	0,34	-
Итого:	79,346	0	1548,344	0	0	1522,369	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,951														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	2637,492	33758,721	0	0	33105,33	0	0	10840	0
20.05.2025	2716,834	35307,066	0	0	34627,699	0	0	11560	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 10:12:13