

# #20788#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Школа №13, МАОУ СОШ  
Свердлова 27, Калининград  
3830  
6515  
ТВ7 (АСЦП)  
15024863  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,051	0	25,058	0	0	24,738	0	0	24	0	52,5	52,1	0,54	0,32	-
22.05.2023	0,442	0	27,438	0	0	27,071	0	0	24	0	53,8	49,9	0,54	0,32	-
23.05.2023	0,413	0	28,481	0	0	28,091	0	0	24	0	54,4	50,9	0,54	0,31	-
24.05.2023	0,351	0	26,25	0	0	25,898	0	0	24	0	54	50,8	0,53	0,31	-
25.05.2023	0,271	0	27,554	0	0	27,184	0	0	24	0	53,9	51,6	0,53	0,31	-
26.05.2023	0,278	0	29,419	0	0	29,017	0	0	24	0	54,3	52	0,53	0,31	-
27.05.2023	0,099	0	28,845	0	0	28,455	0	0	24	0	54,1	53,3	0,53	0,31	-
28.05.2023	0,056	0	25,451	0	0	25,123	0	0	24	0	52,8	52,3	0,53	0,32	-
29.05.2023	0,069	0	24,565	0	0	24,248	0	0	24	0	52,9	52,2	0,53	0,32	-
30.05.2023	0,085	0	26,585	0	0	26,239	0	0	24	0	53,1	52,3	0,54	0,31	-
31.05.2023	0,064	0	23,638	0	0	23,337	0	0	24	0	52,5	51,9	0,55	0,35	-
01.06.2023	0,357	0	26,667	0	0	26,314	0	0	24	0	53,5	50,3	0,53	0,31	-
02.06.2023	0,467	0	30,296	0	0	29,889	0	0	24	0	53,9	50,2	0,53	0,31	-
03.06.2023	0,37	0	28,119	0	0	27,741	0	0	24	0	54	50,9	0,53	0,31	-
04.06.2023	0,182	0	26,247	0	0	25,906	0	0	24	0	53,1	51,5	0,53	0,31	-
05.06.2023	0,45	0	27,708	0	0	27,335	0	0	24	0	53,9	50,1	0,54	0,31	-
06.06.2023	0,434	0	25,253	0	0	24,914	0	0	24	0	53,9	49,8	0,54	0,31	-
07.06.2023	0,442	0	26,05	0	0	25,704	0	0	24	0	53,7	49,7	0,54	0,31	-
08.06.2023	0,316	0	24,37	0	0	24,047	0	0	24	0	53,6	50,5	0,54	0,31	-
09.06.2023	0,461	0	24,634	0	0	24,306	0	0	24	0	53,6	49,1	0,53	0,31	-
10.06.2023	0,292	0	26,95	0	0	26,591	0	0	24	0	53,7	51,1	0,53	0,31	-
11.06.2023	0,193	0	25,669	0	0	25,327	0	0	24	0	53,6	51,9	0,54	0,31	-
12.06.2023	0,334	0	24,159	0	0	23,847	0	0	24	0	52,9	49,6	0,54	0,31	-
13.06.2023	0,442	0	25,409	0	0	25,077	0	0	24	0	53,3	49,1	0,54	0,31	-
14.06.2023	0,343	0	26,121	0	0	25,778	0	0	24	0	53,4	50,2	0,54	0,31	-
15.06.2023	0,324	0	29,37	0	0	28,973	0	0	24	0	54,2	51,6	0,53	0,32	-
16.06.2023	0,367	0	27,132	0	0	26,764	0	0	24	0	54,2	50,9	0,54	0,32	-
17.06.2023	0,338	0	27,358	0	0	26,989	0	0	24	0	53,9	51	0,53	0,32	-
18.06.2023	0,209	0	25,3	0	0	24,966	0	0	24	0	53,4	51,5	0,53	0,32	-
19.06.2023	0,405	0	25,51	0	0	25,17	0	0	24	0	53,8	49,9	0,53	0,32	-
20.06.2023	0,277	0	27,174	0	0	26,806	0	0	24	0	54,1	51,7	0,54	0,32	-
Итого:	9,182	0	822,78	0	0	811,845	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,193														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	7240,795	92844,666	0	0	90963,094	0	0	28926	33
20.06.2023	7249,978	93667,444	0	0	91774,939	0	0	29670	33

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2023 16:23:42