

#88506#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Школа №13, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Свердлова 27, Калининград  
Номер абонента 3830  
Порядковый номер 6515  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15024863  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,594	0	31,175	0	0	30,752	0	0	24	0	54,3	49,3	0,47	0,32	-
22.05.2024	0,646	0	31,326	0	0	30,899	0	0	24	0	54,4	49,4	0,47	0,32	-
23.05.2024	0,63	0	30,536	0	0	30,117	0	0	24	0	54,2	49,5	0,46	0,32	-
24.05.2024	0,591	0	30,167	0	0	29,758	0	0	24	0	54,2	48,9	0,47	0,32	-
25.05.2024	0,627	0	28,105	0	0	27,722	0	0	24	0	52,2	51	0,47	0,32	-
26.05.2024	0,116	0	23,324	0	0	23,029	0	0	24	0	53,6	51,8	0,47	0,32	-
27.05.2024	0,209	0	27,267	0	0	26,903	0	0	24	0	53,8	49,5	0,47	0,32	-
28.05.2024	0,452	0	25,501	0	0	25,161	0	0	24	0	52,5	51,1	0,47	0,32	-
29.05.2024	0,134	0	22,816	0	0	22,524	0	0	24	0	53,9	50	0,47	0,32	-
30.05.2024	0,483	0	29,506	0	0	29,108	0	0	24	0	53,6	50,6	0,47	0,32	-
31.05.2024	0,351	0	27,519	0	0	27,152	0	0	24	0	53,2	50,8	0,46	0,32	-
01.06.2024	0,255	0	25,706	0	0	25,369	0	0	24	0	53,2	50,6	0,46	0,32	-
02.06.2024	0,285	0	26,48	0	0	26,132	0	0	24	0	53,9	52,5	0,42	0,29	-
03.06.2024	0,159	0	26,931	0	0	26,568	0	0	24	0	54,2	51,4	0,46	0,31	-
04.06.2024	0,374	0	32,064	0	0	31,627	0	0	24	0	54,1	50,8	0,46	0,32	-
05.06.2024	0,411	0	29,336	0	0	28,939	0	0	24	0	54,1	51,5	0,46	0,32	-
06.06.2024	0,329	0	30,016	0	0	29,611	0	0	24	0	53,7	50	0,46	0,32	-
07.06.2024	0,458	0	29,486	0	0	29,093	0	0	24	0	54,1	50,4	0,46	0,32	-
08.06.2024	0,498	0	32,728	0	0	32,284	0	0	24	0	53,2	50,7	0,46	0,32	-
09.06.2024	0,285	0	27,146	0	0	26,789	0	0	24	0	52,8	51,1	0,46	0,32	-
10.06.2024	0,202	0	27,59	0	0	27,234	0	0	24	0	54,1	50,4	0,46	0,32	-
11.06.2024	0,473	0	31,253	0	0	30,829	0	0	24	0	54,2	51,9	0,46	0,32	-
12.06.2024	0,303	0	31,862	0	0	31,43	0	0	24	0	53,2	50,7	0,46	0,32	-
13.06.2024	0,299	0	27,891	0	0	27,526	0	0	24	0	54	50,5	0,46	0,32	-
14.06.2024	0,45	0	31,466	0	0	31,042	0	0	24	0	54,1	51,2	0,46	0,31	-
15.06.2024	0,365	0	30,122	0	0	29,713	0	0	24	0	52,9	51,4	0,46	0,31	-
16.06.2024	0,156	0	25,42	0	0	25,09	0	0	24	0	53,7	52,4	0,46	0,31	-
17.06.2024	0,157	0	28,094	0	0	27,718	0	0	24	0	53,9	50,6	0,46	0,31	-
18.06.2024	0,401	0	28,882	0	0	28,493	0	0	24	0	53,8	49,7	0,46	0,31	-
19.06.2024	0,43	0	25,782	0	0	25,437	0	0	24	0	53,9	50,6	0,46	0,31	-
20.06.2024	0,418	0	30,869	0	0	30,454	0	0	24	0	54,1	50,5	0,46	0,31	-
Итого:	11,541	0	886,366	0	0	874,503	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,757														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	835,85	10427,22	0	0	10223,487	0	0	2800	0
20.06.2024	847,391	11313,59	0	0	11097,987	0	0	3544	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2024 13:42:35