

#20789#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель Школа №13, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Свердлова 27, Калининград
Номер абонента 3830
Порядковый номер 6515
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15024863
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,243	0	39,722	0	0	39,152	0	0	24	9	0	0	55,7	54,3	0,49	0,3	-
22.06.2021	0,084	0	43,198	0	0	42,581	0	0	24	9	0	0	55,7	55,2	0,5	0,3	-
23.06.2021	0,106	0	46,217	0	0	45,553	0	0	24	9	0	0	55,8	55,3	0,5	0,3	-
24.06.2021	0,068	0	43,268	0	0	42,646	0	0	24	9	0	0	55,8	55,4	0,49	0,3	-
25.06.2021	0,07	0	45,757	0	0	45,1	0	0	24	9	0	0	55,8	55,5	0,49	0,3	-
26.06.2021	0,077	0	44,252	0	0	43,621	0	0	24	9	0	0	55,6	55,2	0,49	0,3	-
27.06.2021	0,054	0	44,27	0	0	43,64	0	0	24	9	0	0	55,4	55,2	0,49	0,3	-
28.06.2021	0,074	0	45,326	0	0	44,673	0	0	24	9	0	0	55,8	55,4	0,49	0,32	-
29.06.2021	0,014	0	20,017	0	0	19,764	0	0	24	9	0	0	52,2	52	0,29	0,25	-
30.06.2021	0,002	0	0,426	0	0	0,425	0	0	24	9	0	0	25,9	24,7	0,07	0,06	-
01.07.2021	0,002	0	0,36	0	0	0,359	0	0	24	16	0	0	24	23,2	0,01	0	-
02.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	26	0	0	23,7	23,3	0,02	0,02	-
03.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	26	0	0	22,9	22,4	0,03	0,02	-
04.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	26	0	0	22,5	22,3	0,03	0,03	-
05.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	26	0	0	22,4	22,1	0,04	0,03	-
06.07.2021	0,001	0	0,116	0	0	0,116	0	0	24	26	0	0	24	23,4	0,07	0,07	-
07.07.2021	0,001	0	0,096	0	0	0,096	0	0	24	34	0	0	24	22,1	0,24	0,24	-
08.07.2021	0,05	0	32,662	0	0	32,439	0	0	24	39	0	0	37,2	36,9	0,35	0,29	-
09.07.2021	0,064	0	47,127	0	0	46,462	0	0	24	39	0	0	55,2	54,9	0,45	0,31	-
10.07.2021	0,054	0	47,217	0	0	46,544	0	0	24	39	0	0	55,6	55,3	0,46	0,33	-
11.07.2021	0,05	0	35,454	0	0	34,959	0	0	24	39	0	0	54,9	54,6	0,48	0,35	-
12.07.2021	0,078	0	37,131	0	0	36,596	0	0	24	39	0	0	55,8	55,3	0,48	0,35	-
13.07.2021	0,053	0	36,451	0	0	35,925	0	0	24	39	0	0	55,8	55,5	0,49	0,36	-
14.07.2021	0,055	0	31,771	0	0	31,326	0	0	24	39	0	0	55,1	54,7	0,48	0,35	-
15.07.2021	0,053	0	35,1	0	0	34,612	0	0	24	39	0	0	54,8	54,5	0,48	0,33	-
16.07.2021	0,06	0	34,994	0	0	34,5	0	0	24	39	0	0	55,2	54,8	0,48	0,3	-
17.07.2021	0,049	0	35,586	0	0	35,091	0	0	24	39	0	0	54,9	54,7	0,48	0,31	-
18.07.2021	0,049	0	38,38	0	0	37,845	0	0	24	39	0	0	54,9	54,7	0,48	0,31	-
19.07.2021	0,079	0	40,395	0	0	39,823	0	0	24	39	0	0	55,3	54,9	0,49	0,31	-
20.07.2021	0,07	0	36,217	0	0	35,714	0	0	24	39	0	0	54,8	54,4	0,49	0,31	-
Итого:	1,56	0	861,51	0	0	849,562	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,373																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	2935,825	38797,556	0	0	38015,157	0	0	12170	13
20.07.2021	2937,387	39659,071	0	0	38864,723	0	0	12890	13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2021 12:12:41