

#90781#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №13, МАОУ СОШ
Свердлова 27, Калининград
3830
6515
ТВ7 (АСЦП)
15024863
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,449	0	29,61	0	0	29,209	0	0	24	0	53,6	50,3	0,47	0,32	-
22.06.2024	0,377	0	27,166	0	0	26,805	0	0	24	0	52,9	52,5	0,47	0,32	-
23.06.2024	0,044	0	28,916	0	0	28,542	0	0	24	0	53,1	52,8	0,47	0,32	-
24.06.2024	0,047	0	30,154	0	0	29,76	0	0	24	0	53	52,6	0,46	0,31	-
25.06.2024	0,05	0	25,901	0	0	25,564	0	0	24	0	52,8	52,1	0,46	0,35	-
26.06.2024	0,076	0	26,532	0	0	26,19	0	0	24	0	49,3	49,1	0,24	0,23	-
27.06.2024	0,009	0	12,382	0	0	12,243	0	0	24	0	22,9	22,1	0,11	0,12	-
28.06.2024	0	0	0,004	0	0	0,004	0	0	24	0	24	21,8	0,13	0,14	-
29.06.2024	0	0	0,049	0	0	0,049	0	0	24	0	23,6	21,5	0,14	0,15	-
30.06.2024	0,007	0	0,831	0	0	0,83	0	0	24	0	22,9	21,2	0,15	0,16	-
01.07.2024	0,004	0	0,57	0	0	0,569	0	0	24	0	22,7	21,1	0,17	0,18	-
02.07.2024	0,001	0	0,12	0	0	0,12	0	0	24	0	19,5	19,9	0,08	0,09	-
03.07.2024	-0,002	0	1,069	0	0	1,068	0	0	24	0	19	19,1	0,07	0,08	-
04.07.2024	-0,001	0	1,221	0	0	1,22	0	0	24	0	18,9	18,8	0,15	0,16	-
05.07.2024	0	0	1,215	0	0	1,214	0	0	24	0	38,3	37,8	0,4	0,34	-
06.07.2024	0,053	0	27,75	0	0	27,538	0	0	24	0	54,4	53,9	0,47	0,32	-
07.07.2024	0,078	0	32,25	0	0	31,808	0	0	24	0	53,8	53,3	0,47	0,32	-
08.07.2024	0,065	0	28,89	0	0	28,502	0	0	24	0	53,7	53,1	0,46	0,32	-
09.07.2024	0,076	0	28,246	0	0	27,868	0	0	24	0	54,4	53,6	0,46	0,32	-
10.07.2024	0,089	0	28,692	0	0	28,3	0	0	24	0	54,4	53,7	0,45	0,31	-
11.07.2024	0,082	0	28,836	0	0	28,442	0	0	24	0	52,2	51,9	0,45	0,32	-
12.07.2024	0,045	0	27,208	0	0	26,863	0	0	24	0	54,1	53,7	0,45	0,31	-
13.07.2024	0,052	0	29,614	0	0	29,213	0	0	24	0	54	53,7	0,45	0,31	-
14.07.2024	0,047	0	30,483	0	0	30,07	0	0	24	0	52,4	52,1	0,45	0,31	-
15.07.2024	0,043	0	24,872	0	0	24,555	0	0	24	0	52,8	52,2	0,44	0,3	-
16.07.2024	0,053	0	22,888	0	0	22,592	0	0	24	0	53,2	52,8	0,46	0,31	-
17.07.2024	0,052	0	26,796	0	0	26,445	0	0	24	0	52,8	52,3	0,47	0,31	-
18.07.2024	0,048	0	23,489	0	0	23,185	0	0	24	0	52,7	52,2	0,47	0,31	-
19.07.2024	0,048	0	22,155	0	0	21,869	0	0	24	0	51,5	51	0,47	0,31	-
20.07.2024	0,045	0	21,038	0	0	20,778	0	0	24	0	51	50,6	0,47	0,31	-
Итого:	1,937	0	588,947	0	0	581,415	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,463														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	847,391	11313,59	0	0	11097,987	0	0	3544	0
20.07.2024	849,328	11902,537	0	0	11679,399	0	0	4264	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 10:22:46