

#20790#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Школа №13, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Свердлова 27, Калининград
 Номер абонента 3830
 Порядковый номер 6515
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15024863
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,055	0	35,841	0	0	35,343	0	0	24	40	0	0	54,8	54,5	0,48	0,31	-
22.07.2021	0,055	0	34,408	0	0	33,932	0	0	24	40	0	0	54,7	54,4	0,49	0,31	-
23.07.2021	0,063	0	35,99	0	0	35,493	0	0	24	40	0	0	54,7	54,3	0,48	0,3	-
24.07.2021	0,061	0	35,969	0	0	35,467	0	0	24	40	0	0	55	54,6	0,48	0,3	-
25.07.2021	0,05	0	32,74	0	0	32,287	0	0	24	40	0	0	54,7	54,3	0,48	0,3	-
26.07.2021	0,094	0	34,896	0	0	34,411	0	0	24	40	0	0	54,9	54,3	0,49	0,3	-
27.07.2021	0,056	0	32,365	0	0	31,915	0	0	24	40	0	0	54,9	54,5	0,49	0,3	-
28.07.2021	0,061	0	33,104	0	0	32,643	0	0	24	40	0	0	54,9	54,5	0,48	0,3	-
29.07.2021	0,056	0	34,484	0	0	34,01	0	0	24	41	0	0	54,5	54,1	0,49	0,3	-
30.07.2021	0,066	0	37,404	0	0	36,882	0	0	24	41	0	0	54,9	54,6	0,48	0,3	-
31.07.2021	0,05	0	38,784	0	0	38,239	0	0	24	41	0	0	55,1	54,8	0,49	0,3	-
01.08.2021	0,049	0	38,518	0	0	37,977	0	0	24	41	0	0	55,1	54,8	0,48	0,3	-
02.08.2021	0,069	0	43,016	0	0	42,411	0	0	24	41	0	0	55,2	54,8	0,49	0,3	-
03.08.2021	0,065	0	47,526	0	0	46,865	0	0	24	41	0	0	54,8	54,5	0,49	0,3	-
04.08.2021	0,065	0	40,533	0	0	39,955	0	0	24	41	0	0	55,6	55,2	0,49	0,3	-
05.08.2021	0,069	0	40,611	0	0	40,027	0	0	24	41	0	0	55,8	55,4	0,49	0,3	-
06.08.2021	0,073	0	54,159	0	0	53,38	0	0	24	41	0	0	55,8	55,5	0,49	0,3	-
07.08.2021	0,055	0	49,426	0	0	48,721	0	0	24	41	0	0	55,5	55,3	0,49	0,31	-
08.08.2021	0,052	0	42,776	0	0	42,175	0	0	24	41	0	0	55,1	54,8	0,49	0,3	-
09.08.2021	0,091	0	41,062	0	0	40,476	0	0	24	41	0	0	55,5	55	0,49	0,3	-
10.08.2021	0,063	0	38,084	0	0	37,543	0	0	24	41	0	0	55,5	55,1	0,49	0,3	-
11.08.2021	0,096	0	41,916	0	0	41,323	0	0	22	41	0	2	55,3	54,8	0,49	0,3	-
12.08.2021	0,061	0	41,748	0	0	41,155	0	0	24	41	0	0	55,3	55	0,49	0,3	-
13.08.2021	0,072	0	38,002	0	0	37,465	0	0	24	41	0	0	55,3	54,8	0,49	0,3	-
14.08.2021	0,051	0	38,248	0	0	37,714	0	0	24	41	0	0	55	54,7	0,49	0,3	-
15.08.2021	0,049	0	39,57	0	0	39,016	0	0	24	41	0	0	54,9	54,7	0,49	0,3	-
16.08.2021	0,082	0	40,444	0	0	39,874	0	0	24	41	0	0	55,2	54,7	0,49	0,3	-
17.08.2021	0,072	0	46,344	0	0	45,697	0	0	24	41	0	0	55	54,7	0,49	0,3	-
18.08.2021	0,068	0	49,031	0	0	48,341	0	0	24	41	0	0	55,1	54,8	0,49	0,3	-
19.08.2021	0,09	0	45,246	0	0	44,616	0	0	24	41	0	0	54,9	54,4	0,49	0,3	-
20.08.2021	0,071	0	40,572	0	0	40,003	0	0	24	41	0	0	55,1	54,7	0,49	0,3	-
Итого:	2,03	0	1242,817	0	0	1225,356	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,485																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	2937,387	39659,071	0	0	38864,723	0	0	12890	13
20.08.2021	2939,417	40901,888	0	0	40090,08	0	0	13632	15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.08.2021 20:47:51