

# #28923#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Школа №13, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Свердлова 27, Калининград  
Номер абонента 3830  
Порядковый номер 6515  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15024863  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,064	0	24,116	0	0	23,807	0	0	24	0	52,7	52,1	0,55	0,35	-
22.07.2023	0,043	0	22,142	0	0	21,867	0	0	24	0	51,9	51,5	0,54	0,34	-
23.07.2023	0,039	0	21,25	0	0	20,99	0	0	24	0	51,4	51	0,54	0,34	-
24.07.2023	0,06	0	23,446	0	0	23,149	0	0	24	0	52,4	51,9	0,54	0,35	-
25.07.2023	0,065	0	22,825	0	0	22,538	0	0	24	0	52,2	51,5	0,55	0,35	-
26.07.2023	0,067	0	25,708	0	0	25,376	0	0	24	0	52,8	52,2	0,54	0,34	-
27.07.2023	0,07	0	22,81	0	0	22,52	0	0	24	0	52,3	51,6	0,54	0,33	-
28.07.2023	0,072	0	24,736	0	0	24,417	0	0	24	0	52,9	52,2	0,54	0,33	-
29.07.2023	0,049	0	22,189	0	0	21,903	0	0	24	0	52,9	52,4	0,54	0,33	-
30.07.2023	0,07	0	24,16	0	0	23,847	0	0	24	0	52,9	52,2	0,54	0,33	-
31.07.2023	0,074	0	24,234	0	0	23,919	0	0	24	0	53,1	52,4	0,54	0,32	-
01.08.2023	0,059	0	22,006	0	0	21,732	0	0	24	0	52	51,4	0,54	0,33	-
02.08.2023	0,056	0	23,461	0	0	23,162	0	0	24	0	52,5	51,9	0,53	0,33	-
03.08.2023	0,056	0	22,708	0	0	22,425	0	0	24	0	51,9	51,4	0,53	0,33	-
04.08.2023	0,055	0	22,183	0	0	21,904	0	0	24	0	52,2	51,6	0,53	0,33	-
05.08.2023	0,047	0	22,534	0	0	22,247	0	0	24	0	52,6	52,1	0,53	0,33	-
06.08.2023	0,06	0	23,872	0	0	23,562	0	0	24	0	52,9	52,3	0,52	0,33	-
07.08.2023	0,073	0	30,494	0	0	30,084	0	0	24	0	53,8	53,3	0,52	0,33	-
08.08.2023	0,084	0	28,314	0	0	27,934	0	0	24	0	53,8	53,1	0,52	0,33	-
09.08.2023	0,065	0	24,198	0	0	23,884	0	0	24	0	53	52,4	0,52	0,33	-
10.08.2023	0,068	0	23,971	0	0	23,67	0	0	24	0	52,3	51,6	0,52	0,33	-
11.08.2023	0,061	0	23,478	0	0	23,179	0	0	24	0	52,3	51,8	0,52	0,33	-
12.08.2023	0,043	0	22,153	0	0	21,877	0	0	24	0	51,9	51,4	0,52	0,33	-
13.08.2023	0,042	0	21,913	0	0	21,639	0	0	24	0	51,9	51,5	0,52	0,33	-
14.08.2023	0,067	0	23,077	0	0	22,779	0	0	24	0	53	52,3	0,52	0,33	-
15.08.2023	0,054	0	20,282	0	0	20,023	0	0	24	0	52,7	52,1	0,52	0,32	-
16.08.2023	0,062	0	21,016	0	0	20,747	0	0	24	0	52,7	52	0,53	0,32	-
17.08.2023	0,06	0	20,881	0	0	20,617	0	0	24	0	52,3	51,6	0,53	0,33	-
18.08.2023	0,071	0	22,004	0	0	21,728	0	0	24	0	51,9	51,2	0,52	0,32	-
19.08.2023	0,099	0	19,841	0	0	19,589	0	0	24	0	52,6	51,4	0,52	0,32	-
20.08.2023	0,043	0	18,561	0	0	18,333	0	0	24	0	51,7	51,2	0,53	0,32	-
Итого:	1,898	0	714,563	0	0	705,448	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,453														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	7251,917	94190,085	0	0	92291,08	0	0	30390	33
20.08.2023	7253,813	94904,648	0	0	92996,526	0	0	31134	33

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2023 11:10:31