

#93022#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Школа №13, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Свердлова 27, Калининград  
Номер абонента 3830  
Порядковый номер 6515  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15024863  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,039	0	20,029	0	0	19,787	0	0	24	0	51,9	51,4	0,45	0,31	-
22.07.2024	0,043	0	21,129	0	0	20,864	0	0	24	0	53,5	53	0,44	0,31	-
23.07.2024	0,049	0	25,465	0	0	25,127	0	0	24	0	52,5	52	0,45	0,31	-
24.07.2024	0,053	0	23,921	0	0	23,615	0	0	24	0	52,5	51,9	0,46	0,31	-
25.07.2024	0,061	0	23,504	0	0	23,203	0	0	24	0	52,7	52,2	0,46	0,31	-
26.07.2024	0,049	0	23,69	0	0	23,385	0	0	24	0	51,8	51,4	0,46	0,31	-
27.07.2024	0,043	0	23,347	0	0	23,057	0	0	24	0	52	51,6	0,46	0,3	-
28.07.2024	0,042	0	23,483	0	0	23,189	0	0	24	0	53,4	53,1	0,46	0,3	-
29.07.2024	0,047	0	31,599	0	0	31,181	0	0	24	0	52,6	52,2	0,46	0,3	-
30.07.2024	0,052	0	27,72	0	0	27,364	0	0	24	0	52,9	52,5	0,46	0,31	-
31.07.2024	0,05	0	26,218	0	0	25,878	0	0	24	0	54,1	53,6	0,46	0,31	-
01.08.2024	0,055	0	28,611	0	0	28,225	0	0	24	0	52,2	51,8	0,47	0,31	-
02.08.2024	0,043	0	22,872	0	0	22,583	0	0	24	0	51,8	51,3	0,46	0,31	-
03.08.2024	0,049	0	22,86	0	0	22,575	0	0	24	0	53,7	53,3	0,45	0,31	-
04.08.2024	0,051	0	29,007	0	0	28,62	0	0	24	0	53,7	53,3	0,45	0,31	-
05.08.2024	0,049	0	26,497	0	0	26,143	0	0	24	0	54,2	53,3	0,45	0,31	-
06.08.2024	0,115	0	30,577	0	0	30,163	0	0	24	0	53,8	53,4	0,46	0,32	-
07.08.2024	0,061	0	28,075	0	0	27,7	0	0	24	0	53,1	52,2	0,45	0,32	-
08.08.2024	0,094	0	24,869	0	0	24,542	0	0	24	0	53,3	52,7	0,45	0,32	-
09.08.2024	0,069	0	27,475	0	0	27,112	0	0	24	0	53,3	52,8	0,45	0,32	-
10.08.2024	0,059	0	26,427	0	0	26,079	0	0	24	0	54	53,6	0,45	0,32	-
11.08.2024	0,049	0	29,161	0	0	28,768	0	0	24	0	54	53,7	0,45	0,32	-
12.08.2024	0,053	0	30,468	0	0	30,054	0	0	24	0	53,6	52,8	0,45	0,32	-
13.08.2024	0,088	0	27,743	0	0	27,372	0	0	24	0	53,2	52,4	0,45	0,32	-
14.08.2024	0,093	0	25,995	0	0	25,654	0	0	24	0	52,7	52,2	0,45	0,32	-
15.08.2024	0,058	0	24,53	0	0	24,212	0	0	24	0	52,8	52,3	0,45	0,32	-
16.08.2024	0,052	0	23,764	0	0	23,457	0	0	24	0	52,3	51,6	0,45	0,32	-
17.08.2024	0,074	0	22,19	0	0	21,907	0	0	24	0	51,7	51,2	0,45	0,32	-
18.08.2024	0,04	0	21,144	0	0	20,882	0	0	24	0	52	51,5	0,45	0,32	-
19.08.2024	0,045	0	22,271	0	0	21,992	0	0	24	0	52,9	52,4	0,45	0,32	-
20.08.2024	0,056	0	25,459	0	0	25,128	0	0	24	0	53,9	53,4	0,45	0,32	-
Итого:	1,781	0	790,1	0	0	779,818	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,425														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	849,328	11902,537	0	0	11679,399	0	0	4264	0
20.08.2024	851,111	12692,637	0	0	12459,219	0	0	5008	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.08.2024 7:44:42