

#145381#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №13, МАОУ СОШ

Свердлова 27, Калининград

3830

6515

ТВ7 (ASCII)

15024863

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2025 | 0,039   | 0         | 21,067  | 0       | 0       | 20,811  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,6   | 51,2   | 0,45    | 0,3     | -           |
| 22.07.2025 | 0,042   | 0         | 20,466  | 0       | 0       | 20,213  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,5   | 52,1   | 0,45    | 0,3     | -           |
| 23.07.2025 | 0,047   | 0         | 28,531  | 0       | 0       | 28,165  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,3   | 52,9   | 0,45    | 0,3     | -           |
| 24.07.2025 | 0,056   | 0         | 28,625  | 0       | 0       | 28,248  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,7   | 53,4   | 0,45    | 0,3     | -           |
| 25.07.2025 | 0,053   | 0         | 30,619  | 0       | 0       | 30,21   | 0      | 0      | 24       | 0       | 52     | 51,5   | 0,46    | 0,31    | -           |
| 26.07.2025 | 0,04    | 0         | 22,594  | 0       | 0       | 22,312  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,1   | 48,8   | 0,46    | 0,31    | -           |
| 27.07.2025 | 0,297   | 0         | 21,722  | 0       | 0       | 21,448  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,2   | 50,8   | 0,46    | 0,31    | -           |
| 28.07.2025 | 0,042   | 0         | 21,68   | 0       | 0       | 21,417  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,9   | 52,5   | 0,46    | 0,4     | -           |
| 29.07.2025 | 0,022   | 0         | 13,069  | 0       | 0       | 12,899  | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,8   | 47,4   | 0,46    | 0,37    | -           |
| 30.07.2025 | 0,047   | 0         | 24,663  | 0       | 0       | 24,393  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54     | 53,5   | 0,45    | 0,32    | -           |
| 31.07.2025 | 0,067   | 0         | 29,266  | 0       | 0       | 28,869  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53     | 52,3   | 0,45    | 0,32    | -           |
| 01.08.2025 | 0,073   | 0         | 24,88   | 0       | 0       | 24,555  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,8   | 52,3   | 0,46    | 0,32    | -           |
| 02.08.2025 | 0,053   | 0         | 25,035  | 0       | 0       | 24,712  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,2   | 52,8   | 0,46    | 0,32    | -           |
| 03.08.2025 | 0,046   | 0         | 25,796  | 0       | 0       | 25,458  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,5   | 52,1   | 0,46    | 0,32    | -           |
| 04.08.2025 | 0,041   | 0         | 25,415  | 0       | 0       | 25,09   | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,5   | 53     | 0,45    | 0,32    | -           |
| 05.08.2025 | 0,07    | 0         | 28,699  | 0       | 0       | 28,318  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,9   | 53,4   | 0,45    | 0,32    | -           |
| 06.08.2025 | 0,076   | 0         | 30,308  | 0       | 0       | 29,899  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,8   | 53,4   | 0,45    | 0,33    | -           |
| 07.08.2025 | 0,061   | 0         | 31,618  | 0       | 0       | 31,191  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,8   | 53,2   | 0,45    | 0,33    | -           |
| 08.08.2025 | 0,068   | 0         | 27,9    | 0       | 0       | 27,526  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,9   | 53,2   | 0,45    | 0,33    | -           |
| 09.08.2025 | 0,081   | 0         | 27,507  | 0       | 0       | 27,138  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,4   | 52     | 0,45    | 0,33    | -           |
| 10.08.2025 | 0,044   | 0         | 23,471  | 0       | 0       | 23,172  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,5   | 52,1   | 0,45    | 0,33    | -           |
| 11.08.2025 | 0,04    | 0         | 23,849  | 0       | 0       | 23,543  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,5   | 52     | 0,45    | 0,33    | -           |
| 12.08.2025 | 0,056   | 0         | 25,18   | 0       | 0       | 24,859  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,5   | 52     | 0,45    | 0,33    | -           |
| 13.08.2025 | 0,052   | 0         | 23,711  | 0       | 0       | 23,408  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,3   | 51,7   | 0,46    | 0,33    | -           |
| 14.08.2025 | 0,058   | 0         | 22,604  | 0       | 0       | 22,319  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,7   | 52     | 0,46    | 0,33    | -           |
| 15.08.2025 | 0,061   | 0         | 22,714  | 0       | 0       | 22,421  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,6   | 51,8   | 0,46    | 0,33    | -           |
| 16.08.2025 | 0,074   | 0         | 22,397  | 0       | 0       | 22,111  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,9   | 53,5   | 0,46    | 0,33    | -           |
| 17.08.2025 | 0,047   | 0         | 27,249  | 0       | 0       | 26,882  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,9   | 51,5   | 0,46    | 0,33    | -           |
| 18.08.2025 | 0,043   | 0         | 23,666  | 0       | 0       | 23,372  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,5   | 52,8   | 0,46    | 0,33    | -           |
| 19.08.2025 | 0,075   | 0         | 26,901  | 0       | 0       | 26,544  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,9   | 52,2   | 0,44    | 0,32    | -           |
| 20.08.2025 | 0,07    | 0         | 23,639  | 0       | 0       | 23,333  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,7   | 53     | 0,44    | 0,32    | -           |
| Итого:     | 1,941   | 0         | 774,841 | 0       | 0       | 764,836 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 0,464   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2025 | 2735,718 | 36804,536 | 0      | 0      | 36105,077 | 0     | 0     | 13024   | 0      |
| 20.08.2025 | 2737,66  | 37579,377 | 0      | 0      | 36869,914 | 0     | 0     | 13768   | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 14:55:21