

# #35576#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Школа №13, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Свердлова 27, Калининград  
Номер абонента 3830  
Порядковый номер 6515  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15024863  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,076	0	22,753	0	0	22,46	0	0	24	0	52,7	51,9	0,53	0,32	-
22.08.2023	0,066	0	21,557	0	0	21,285	0	0	24	0	52,2	51,6	0,52	0,32	-
23.08.2023	0,095	0	22,904	0	0	22,606	0	0	24	0	53	52	0,52	0,32	-
24.08.2023	0,068	0	22,843	0	0	22,543	0	0	24	0	53,2	52,5	0,52	0,32	-
25.08.2023	0,063	0	20,585	0	0	20,321	0	0	24	0	52,7	52	0,52	0,32	-
26.08.2023	0,08	0	20,314	0	0	20,054	0	0	24	0	52,5	51,6	0,52	0,32	-
27.08.2023	0,056	0	19,3	0	0	19,058	0	0	24	0	52,1	51,4	0,52	0,32	-
28.08.2023	0,155	0	26,247	0	0	25,911	0	0	24	0	52,7	51,4	0,52	0,32	-
29.08.2023	0,121	0	28,295	0	0	27,916	0	0	24	0	53,8	52,8	0,52	0,32	-
30.08.2023	0,083	0	28,935	0	0	28,553	0	0	24	0	53,3	52,7	0,5	0,33	-
31.08.2023	0,1	0	29,792	0	0	29,398	0	0	24	0	53,7	52,9	0,52	0,33	-
01.09.2023	0,156	0	32,494	0	0	32,054	0	0	24	0	54,1	53	0,52	0,33	-
02.09.2023	0,058	0	27,733	0	0	27,364	0	0	24	0	53,6	53,1	0,53	0,33	-
03.09.2023	0,065	0	24,59	0	0	24,273	0	0	24	0	52,9	52,3	0,53	0,33	-
04.09.2023	0,391	0	29,191	0	0	28,801	0	0	24	0	53,9	50,7	0,53	0,33	-
05.09.2023	0,321	0	27,801	0	0	27,424	0	0	24	0	54,2	51,5	0,53	0,33	-
06.09.2023	0,433	0	27,323	0	0	26,951	0	0	24	0	54,3	50,5	0,53	0,33	-
07.09.2023	0,405	0	27,07	0	0	26,701	0	0	24	0	54,3	50,7	0,53	0,33	-
08.09.2023	0,41	0	26,305	0	0	25,952	0	0	24	0	54	50,2	0,53	0,33	-
09.09.2023	0,056	0	21,849	0	0	21,576	0	0	24	0	52	51,5	0,53	0,33	-
10.09.2023	0,046	0	21,269	0	0	21,006	0	0	24	0	51,7	51,2	0,53	0,33	-
11.09.2023	0,392	0	24,87	0	0	24,54	0	0	24	0	53,6	49,8	0,53	0,33	-
12.09.2023	0,417	0	24,869	0	0	24,535	0	0	24	0	53,9	49,9	0,53	0,33	-
13.09.2023	0,403	0	26,121	0	0	25,766	0	0	24	0	54,3	50,7	0,52	0,33	-
14.09.2023	0,375	0	28,561	0	0	28,177	0	0	24	0	53,9	50,8	0,52	0,33	-
15.09.2023	0,442	0	27,95	0	0	27,573	0	0	24	0	54,1	50,3	0,52	0,33	-
16.09.2023	0,061	0	23,981	0	0	23,673	0	0	24	0	52,8	52,2	0,52	0,33	-
17.09.2023	0,049	0	21,767	0	0	21,496	0	0	24	0	52	51,5	0,52	0,33	-
18.09.2023	0,474	0	25,807	0	0	25,462	0	0	24	0	53,8	49,4	0,52	0,32	-
19.09.2023	0,148	0	22,256	0	0	22,025	0	0	24	0	46,5	45,3	0,4	0,28	-
20.09.2023	0,425	0	28,454	0	0	28,072	0	0	24	0	53,9	50,4	0,54	0,39	-
Итого:	6,49	0	783,786	0	0	773,526	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,55														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	7253,813	94904,648	0	0	92996,526	0	0	31134	33
20.09.2023	7260,302	95688,434	0	0	93770,052	0	0	31878	33

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2023 14:09:19