

#95345#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Школа №13, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Свердлова 27, Калининград
Номер абонента 3830
Порядковый номер 6515
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15024863
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,055	0	26,124	0	0	25,772	0	0	24	0	53,9	53,4	0,45	0,32	-
22.08.2024	0,067	0	27,729	0	0	27,355	0	0	24	0	53,9	52,7	0,46	0,32	-
23.08.2024	0,146	0	28,907	0	0	28,519	0	0	24	0	52,9	52,4	0,46	0,32	-
24.08.2024	0,055	0	23,802	0	0	23,494	0	0	24	0	51,7	51,3	0,47	0,32	-
25.08.2024	0,04	0	21,146	0	0	20,886	0	0	24	0	51,9	51,5	0,46	0,31	-
26.08.2024	0,041	0	22,186	0	0	21,907	0	0	24	0	52,9	52,3	0,46	0,31	-
27.08.2024	0,075	0	26,186	0	0	25,846	0	0	24	0	53,5	51,5	0,46	0,32	-
28.08.2024	0,202	0	24,191	0	0	23,87	0	0	24	0	52,9	52,4	0,46	0,32	-
29.08.2024	0,062	0	25,544	0	0	25,212	0	0	24	0	53,3	52,5	0,46	0,32	-
30.08.2024	0,076	0	22,222	0	0	21,929	0	0	24	0	53,2	52,5	0,46	0,32	-
31.08.2024	0,075	0	24,26	0	0	23,942	0	0	24	0	53,9	53,6	0,45	0,32	-
01.09.2024	0,044	0	27,24	0	0	26,873	0	0	24	0	52,6	52,2	0,45	0,32	-
02.09.2024	0,044	0	24,497	0	0	24,183	0	0	24	0	53,9	53,1	0,45	0,32	-
03.09.2024	0,103	0	28,641	0	0	28,255	0	0	24	0	54,1	51	0,45	0,31	-
04.09.2024	0,337	0	26,166	0	0	25,813	0	0	24	0	54,6	51,6	0,46	0,32	-
05.09.2024	0,338	0	26,952	0	0	26,581	0	0	24	0	54,2	51,3	0,46	0,32	-
06.09.2024	0,325	0	27,269	0	0	26,899	0	0	24	0	53,1	52,5	0,46	0,32	-
07.09.2024	0,068	0	24,125	0	0	23,811	0	0	24	0	53	52,3	0,46	0,32	-
08.09.2024	0,068	0	23,091	0	0	22,791	0	0	24	0	53	52,4	0,46	0,32	-
09.09.2024	0,066	0	24,964	0	0	24,639	0	0	24	0	54,2	50,7	0,46	0,32	-
10.09.2024	0,42	0	29,066	0	0	28,671	0	0	24	0	54,3	51,3	0,46	0,32	-
11.09.2024	0,386	0	31,599	0	0	31,169	0	0	24	0	54,3	50,6	0,46	0,32	-
12.09.2024	0,45	0	29,833	0	0	29,425	0	0	24	0	54,2	51,2	0,46	0,33	-
13.09.2024	0,381	0	30,69	0	0	30,273	0	0	24	0	54,3	51,3	0,46	0,32	-
14.09.2024	0,379	0	30,179	0	0	29,767	0	0	24	0	54	53,5	0,46	0,32	-
15.09.2024	0,056	0	29,898	0	0	29,494	0	0	24	0	53,3	52,8	0,46	0,32	-
16.09.2024	0,05	0	25,4	0	0	25,066	0	0	24	0	53,9	50,2	0,46	0,32	-
17.09.2024	0,433	0	28,233	0	0	27,853	0	0	24	0	54,3	51,1	0,46	0,32	-
18.09.2024	0,362	0	27,621	0	0	27,245	0	0	24	0	54,2	50,8	0,46	0,32	-
19.09.2024	0,385	0	27,096	0	0	26,726	0	0	24	0	54,1	51,2	0,46	0,32	-
20.09.2024	0,339	0	27,649	0	0	27,272	0	0	24	0	54,2	51,3	0,46	0,32	-
Итого:	5,928	0	822,506	0	0	811,538	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,416														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	851,111	12692,637	0	0	12459,219	0	0	5008	0
20.09.2024	857,041	13515,145	0	0	13270,757	0	0	5752	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 13:23:06