

#112858#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №13, МАОУ СОШ
Свердлова 27, Калининград
3830
6515
ТВ7 (АСЦП)
15024863
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	9,553	0	109,333	0	0	107,12	0	0	24	0	67	45,4	0,5	0,39	6
21.12.2024	9,482	0	106,811	0	0	104,64	0	0	24	0	67,2	45,6	0,5	0,39	2,8
22.12.2024	9,3	0	104,705	0	0	102,565	0	0	24	0	66,9	45,7	0,5	0,39	4,4
23.12.2024	9,171	0	105,711	0	0	103,574	0	0	24	0	67,6	45,7	0,5	0,39	4,2
24.12.2024	9,702	0	107,815	0	0	105,594	0	0	24	0	68,9	45,9	0,5	0,39	1,8
25.12.2024	10,074	0	106,846	0	0	104,562	0	0	24	0	68,4	45,5	0,49	0,39	2,1
26.12.2024	9,943	0	105,738	0	0	103,507	0	0	24	0	67,5	45,1	0,5	0,39	3,8
27.12.2024	9,926	0	108,01	0	0	105,782	0	0	24	0	67,6	45,5	0,51	0,4	5,3
28.12.2024	9,968	0	109,819	0	0	107,552	0	0	24	0	67,4	45,5	0,5	0,4	4,3
29.12.2024	9,656	0	107,611	0	0	105,405	0	0	24	0	67,4	45,7	0,5	0,39	3,9
30.12.2024	9,444	0	106,004	0	0	103,825	0	0	24	0	67	45,5	0,5	0,4	4,8
31.12.2024	9,371	0	106,035	0	0	103,886	0	0	24	0	66,3	45,2	0,5	0,4	5,5
01.01.2025	9,165	0	105,799	0	0	103,696	0	0	24	0	66,9	45,4	0,5	0,4	4,2
02.01.2025	9,327	0	106,074	0	0	103,928	0	0	24	0	67,4	45,5	0,5	0,39	4
03.01.2025	9,443	0	105,124	0	0	102,965	0	0	24	0	70,6	46,7	0,5	0,39	-0,5
04.01.2025	10,179	0	104,206	0	0	101,88	0	0	24	0	71,8	47	0,49	0,39	-0,9
05.01.2025	10,511	0	103,484	0	0	101,095	0	0	24	0	72,5	47,2	0,5	0,39	-1,8
06.01.2025	10,758	0	103,931	0	0	101,495	0	0	24	0	71,2	46,7	0,5	0,39	-1,4
07.01.2025	10,413	0	103,632	0	0	101,28	0	0	24	0	67	45	0,5	0,4	4,9
08.01.2025	9,523	0	105,452	0	0	103,315	0	0	24	0	67,5	45	0,5	0,4	2,3
09.01.2025	9,565	0	103,574	0	0	101,44	0	0	24	0	68,6	45,1	0,5	0,4	0,7
10.01.2025	9,965	0	103,448	0	0	101,254	0	0	24	0	67,1	44,4	0,49	0,39	-
11.01.2025	9,575	0	102,598	0	0	100,503	0	0	24	0	69,1	45,4	0,5	0,4	-
12.01.2025	10,013	0	103,042	0	0	100,829	0	0	24	0	70,3	46,1	0,5	0,4	-
13.01.2025	10,289	0	104,003	0	0	101,697	0	0	24	0	70,6	45,6	0,5	0,4	-
14.01.2025	10,698	0	104,442	0	0	102,115	0	0	24	0	69,1	44,9	0,49	0,4	-
15.01.2025	10,339	0	104,284	0	0	102,047	0	0	24	0	67,4	44,7	0,5	0,4	-
16.01.2025	9,953	0	106,794	0	0	104,603	0	0	24	0	67,1	44,5	0,5	0,4	-
17.01.2025	9,765	0	105,466	0	0	103,326	0	0	24	0	66,8	44,5	0,5	0,4	-
18.01.2025	9,715	0	106,065	0	0	103,925	0	0	24	0	66,6	44,8	0,5	0,39	-
19.01.2025	9,363	0	104,601	0	0	102,497	0	0	24	0	67	45	0,49	0,39	-
20.01.2025	9,324	0	102,981	0	0	100,886	0	0	24	0	68,2	44,7	0,49	0,39	-
Итого:	313,473	0	3373,438	0	0	3302,788	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,872														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	1498,116	21091,572	0	0	20698,795	0	0	7912	0
20.01.2025	1811,587	24465,01	0	0	24001,582	0	0	8680	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2025 7:37:05