

#20765#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 68, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 6552
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025839
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2021 | 5,131 | 0 | 58,296 | 44,532 | 0 | 57,337 | 44,045 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,9 | 48,6 | 0,5 | 0,49 | 2,1 |
| 25.01.2021 | 4,562 | 0 | 55,549 | 44,27 | 0 | 54,638 | 43,788 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,8 | 48,5 | 0,51 | 0,49 | 2 |
| 26.01.2021 | 4,317 | 0 | 54,083 | 43,817 | 0 | 53,193 | 43,342 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,8 | 48,5 | 0,51 | 0,49 | 1,4 |
| 27.01.2021 | 4,787 | 0 | 55,634 | 43,225 | 0 | 54,719 | 42,756 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,8 | 48,4 | 0,5 | 0,49 | 1,5 |
| 28.01.2021 | 4,628 | 0 | 55,231 | 43,549 | 0 | 54,324 | 43,078 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,8 | 48,5 | 0,5 | 0,49 | 1,5 |
| 29.01.2021 | 4,561 | 0 | 54,716 | 43,395 | 0 | 53,82 | 42,928 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,8 | 48,3 | 0,51 | 0,49 | -0,9 |
| 30.01.2021 | 4,722 | 0 | 55,54 | 43,502 | 0 | 54,629 | 43,03 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,8 | 48,4 | 0,5 | 0,49 | -4,4 |
| 31.01.2021 | 4,985 | 0 | 56,661 | 43,467 | 0 | 55,731 | 42,994 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,8 | 48,4 | 0,5 | 0,49 | -0,2 |
| 01.02.2021 | 4,704 | 0 | 54,981 | 43,004 | 0 | 54,079 | 42,542 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,8 | 48,2 | 0,5 | 0,49 | 0 |
| 02.02.2021 | 4,687 | 0 | 54,74 | 42,813 | 0 | 53,842 | 42,355 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,8 | 48,2 | 0,5 | 0,49 | -3,1 |
| 03.02.2021 | 4,64 | 0 | 54,586 | 42,833 | 0 | 53,692 | 42,373 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,8 | 48,3 | 0,5 | 0,49 | -3,2 |
| 04.02.2021 | 4,675 | 0 | 55,76 | 42,592 | 0 | 54,911 | 42,161 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 57,5 | 46,9 | 0,5 | 0,49 | -0,6 |
| 05.02.2021 | 4,649 | 0 | 56,25 | 42,454 | 0 | 55,435 | 42,042 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 56 | 45,9 | 0,5 | 0,49 | -4,4 |
| 06.02.2021 | 4,145 | 0 | 56,554 | 42,404 | 0 | 55,879 | 42,061 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 50,3 | 42,1 | 0,5 | 0,49 | -4,4 |
| 07.02.2021 | 4,383 | 0 | 58,057 | 42,088 | 0 | 57,375 | 41,746 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 49,9 | 41,9 | 0,5 | 0,48 | -12,8 |
| 08.02.2021 | 4,729 | 0 | 53,995 | 40,577 | 0 | 53,197 | 40,198 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 56,6 | 45,2 | 0,49 | 0,48 | -14,3 |
| 09.02.2021 | 4,59 | 0 | 52,569 | 39,876 | 0 | 51,778 | 39,497 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 57,1 | 45,5 | 0,48 | 0,47 | -11,3 |
| 10.02.2021 | 5,058 | 0 | 53,225 | 39,709 | 0 | 52,358 | 39,305 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,6 | 47 | 0,48 | 0,47 | -9 |
| 11.02.2021 | 4,648 | 0 | 50,96 | 39,766 | 0 | 50,1 | 39,35 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 60,7 | 47,7 | 0,48 | 0,47 | -14 |
| 12.02.2021 | 4,927 | 0 | 52,139 | 39,712 | 0 | 51,251 | 39,286 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 61 | 48,1 | 0,48 | 0,47 | -11,1 |
| 13.02.2021 | 4,807 | 0 | 52,127 | 39,839 | 0 | 51,259 | 39,42 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 60,2 | 47,7 | 0,48 | 0,47 | -9,6 |
| 14.02.2021 | 5,204 | 0 | 54,141 | 39,847 | 0 | 53,248 | 39,43 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,9 | 47,7 | 0,48 | 0,47 | -0,1 |
| 15.02.2021 | 4,728 | 0 | 51,827 | 39,639 | 0 | 50,962 | 39,216 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 60,3 | 48,1 | 0,48 | 0,47 | 0,6 |
| 16.02.2021 | 4,501 | 0 | 50,899 | 39,518 | 0 | 50,062 | 39,104 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,7 | 47,6 | 0,48 | 0,47 | -1,7 |
| 17.02.2021 | 4,518 | 0 | 51,091 | 39,708 | 0 | 50,251 | 39,29 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,9 | 47,7 | 0,48 | 0,47 | -3,5 |
| 18.02.2021 | 4,948 | 0 | 52,394 | 39,127 | 0 | 51,528 | 38,719 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,9 | 47,6 | 0,48 | 0,47 | -7,1 |
| 19.02.2021 | 4,642 | 0 | 51,326 | 39,509 | 0 | 50,481 | 39,098 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,9 | 47,5 | 0,48 | 0,47 | -10,8 |
| 20.02.2021 | 4,458 | 0 | 50,605 | 39,215 | 0 | 49,795 | 38,817 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,1 | 47 | 0,48 | 0,47 | -5,1 |
| 21.02.2021 | 4,805 | 0 | 52,322 | 39,528 | 0 | 51,463 | 39,113 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59,7 | 47,7 | 0,48 | 0,47 | 2,8 |
| 22.02.2021 | 4,352 | 0 | 52,655 | 39,257 | 0 | 51,917 | 38,891 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 55 | 45,1 | 0,48 | 0,47 | 4,5 |
| 23.02.2021 | 4,526 | 0 | 54,435 | 39,343 | 0 | 53,71 | 38,993 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 53,5 | 44,1 | 0,48 | 0,46 | 4,6 |
| Итого: | 145,017 | 0 | 1673,348 | 1282,115 | 0 | 1646,964 | 1268,968 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 34,637 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.01.2021 | 1447,05 | 18956,58 | 15438,601 | 0 | 18639,536 | 15259,963 | 0 | 7832 | 457 |
| 23.02.2021 | 1592,067 | 20629,93 | 16720,717 | 0 | 20286,501 | 16528,93 | 0 | 8576 | 457 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2021 18:38:55