

#121571#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Нарвская 68, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 6552  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 15025839  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,671	0	43,075	28,382	0	42,415	28,123	0	24	0	57,3	44,3	0,13	0,13	-
25.02.2025	4,397	0	41,728	28,462	0	41,081	28,202	0	24	0	57,6	44,3	0,08	0,09	-
26.02.2025	4,582	0	42,868	28,128	0	42,22	27,872	0	24	0	56,7	44,1	0,06	0,14	-
27.02.2025	4,305	0	41,945	28,587	0	41,31	28,328	0	24	0	56,7	44,1	0,01	0,16	-
28.02.2025	4,163	0	40,682	28,235	0	40,061	27,981	0	24	0	57,2	44,1	0,01	0,19	-
01.03.2025	4,975	0	43,853	27,972	0	43,165	27,714	0	24	0	58	44,5	0,01	0,22	-
02.03.2025	4,73	0	43,711	28,2	0	43,057	27,951	0	24	0	56,4	43,7	0,01	0,18	-
03.03.2025	4,594	0	43,209	29,217	0	42,553	28,961	0	24	0	56,9	43,3	0,02	0,07	-
04.03.2025	4,809	0	43,644	29,729	0	42,94	29,455	0	24	0	58,7	44,3	0,01	0,05	-
05.03.2025	4,78	0	43,29	29,665	0	42,579	29,387	0	24	0	59,4	44,9	0	0,18	-
06.03.2025	4,954	0	44,095	29,528	0	43,369	29,252	0	24	0	59,4	45,1	0	0,42	-
07.03.2025	4,558	0	42,406	29,681	0	41,7	29,401	0	24	0	59,8	45,5	0	0,7	-
08.03.2025	4,844	0	43,642	29,484	0	42,911	29,203	0	24	0	59,9	45,9	0,01	0,87	-
09.03.2025	4,764	0	43,654	29,723	0	42,927	29,44	0	24	0	59,8	46	0,01	0,89	-
10.03.2025	4,717	0	43,13	29,768	0	42,394	29,478	0	24	0	60,6	46,5	0,03	0,98	-
11.03.2025	4,544	0	42,68	29,798	0	41,974	29,515	0	24	0	59,5	45,6	0,02	0,61	-
12.03.2025	4,907	0	41,099	27,846	0	40,361	27,572	0	24	0	62,4	46,5	0,22	0,67	-
13.03.2025	4,707	0	39,689	26,89	0	38,983	26,626	0	24	0	62,1	46,3	0,25	0,48	-
14.03.2025	4,942	0	40,292	26,746	0	39,569	26,483	0	24	0	62,5	46,3	0,31	0,54	-
15.03.2025	4,81	0	39,549	26,917	0	38,825	26,648	0	24	0	63,3	46,8	0,51	0,71	-
16.03.2025	5,19	0	41,486	26,845	0	40,74	26,577	0	24	0	62,5	46,5	0,33	0,45	-
17.03.2025	4,901	0	39,807	26,733	0	39,077	26,464	0	24	0	63,1	46,6	0,29	0,34	-
18.03.2025	4,609	0	39,555	27,313	0	38,858	27,045	0	24	0	61,8	45,9	0,25	0,22	-
19.03.2025	4,842	0	41,044	27,166	0	40,347	26,908	0	24	0	60,4	45,1	0,07	0,1	-
20.03.2025	4,644	0	38,859	26,346	0	38,176	26,093	0	24	0	61,8	45,6	0,29	0,37	-
21.03.2025	4,437	0	37,879	26,497	0	37,2	26,238	0	24	0	62,6	46,2	0,43	0,53	-
22.03.2025	4,51	0	38,229	26,48	0	37,545	26,219	0	24	0	62,4	46,2	0,37	0,35	-
23.03.2025	4,889	0	40,03	26,404	0	39,32	26,143	0	24	0	62	46,1	0,2	0,17	-
Итого:	131,775	0	1165,13	786,742	0	1145,657	779,279	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,474														

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1607,253	16515,605	12381,9	0	16228,555	12246,882	0	8657	475
23.03.2025	1739,028	17680,734	13168,644	0	17374,212	13026,161	0	9329	475

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2025 17:55:34