

#126675#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 68, Калининград

4395

6547

ТВ7 (АСЦП)

15025839

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	8,851	0	365,03	0	0	361,473	0	0	24	0	45,9	40,1	0,51	0,46	-
25.03.2025	8,529	0	365,03	0	0	361,398	0	0	24	0	46,1	40,4	0,5	0,46	-
26.03.2025	7,69	0	364,76	0	0	361,696	0	0	24	0	43	38	0,51	0,46	-
27.03.2025	8,027	0	364,93	0	0	361,667	0	0	24	0	44,2	38,9	0,5	0,46	-
28.03.2025	7,288	0	364,985	0	0	361,956	0	0	24	0	42,8	38	0,51	0,46	-
29.03.2025	7,399	0	365,045	0	0	361,906	0	0	24	0	43,3	38,4	0,51	0,46	-
30.03.2025	7,221	0	365,07	0	0	362,072	0	0	24	0	42,6	37,9	0,5	0,46	-
31.03.2025	8,072	0	365,23	0	0	361,918	0	0	24	0	44,4	39,1	0,5	0,46	-
01.04.2025	9,098	0	365,47	0	0	361,755	0	0	24	0	46,9	40,9	0,5	0,46	-
02.04.2025	8,09	0	365,29	0	0	361,914	0	0	24	0	44,8	39,5	0,5	0,46	-
03.04.2025	7,005	0	365,075	0	0	362,062	0	0	24	0	42,6	37,9	0,5	0,46	-
04.04.2025	8,077	0	365,18	0	0	361,896	0	0	24	0	44,3	39	0,51	0,47	-
05.04.2025	10,876	0	365,74	0	0	361,281	0	0	24	0	51,3	44,1	0,5	0,46	-
06.04.2025	12,481	0	366,09	0	0	361,016	0	0	24	0	54,7	46,4	0,5	0,45	-
07.04.2025	10,385	0	365,715	0	0	361,462	0	0	24	0	50	43,2	0,5	0,46	-
08.04.2025	10,422	0	365,68	0	0	361,443	0	0	24	0	50	43,1	0,5	0,46	-
09.04.2025	9,751	0	365,57	0	0	361,59	0	0	24	0	48,5	42	0,51	0,46	-
10.04.2025	10,974	0	365,805	0	0	361,293	0	0	24	0	51,5	44,3	0,5	0,46	-
11.04.2025	9,137	0	365,4	0	0	361,647	0	0	24	0	47	40,9	0,5	0,46	-
12.04.2025	8,569	0	365,34	0	0	361,686	0	0	24	0	46,4	40,8	0,5	0,46	-
13.04.2025	6,918	0	365,005	0	0	361,997	0	0	24	0	42,6	38,1	0,51	0,46	-
14.04.2025	3,402	0	226,485	0	0	224,787	0	0	24	0	40,7	37	0,45	0,43	-
Итого:	188,262	0	7897,925	0	0	7819,915	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,966														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2124,485	80418,525	0	0	79569,914	0	0	9329	475
14.04.2025	2312,746	88316,45	0	0	87389,829	0	0	9857	475

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 10:39:55