

#126674#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 68, Калининград

4395

6552

ТВ7 (АСЦП)

15025839

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,621	0	38,595	26,297	0	37,899	26,038	0	24	0	62,6	46,4	0,41	0,59	6,8
25.03.2025	4,688	0	38,736	26,156	0	38,042	25,899	0	24	0	62,6	46,4	0,49	0,61	5,5
26.03.2025	4,738	0	39,07	26,26	0	38,368	26,001	0	24	0	62,6	46,4	0,37	0,55	4,4
27.03.2025	4,469	0	38,049	26,414	0	37,366	26,152	0	24	0	62,5	46,4	0,39	0,52	6,9
28.03.2025	4,639	0	38,674	26,392	0	37,971	26,127	0	24	0	62,9	46,8	0,47	0,65	5,7
29.03.2025	4,424	0	38,041	26,522	0	37,36	26,258	0	24	0	62,7	46,8	0,52	0,77	8,9
30.03.2025	5,066	0	41,044	26,497	0	40,315	26,233	0	24	0	62,2	46,8	0,47	0,69	9,9
31.03.2025	4,662	0	39,149	26,495	0	38,448	26,229	0	24	0	62,5	46,8	0,44	0,55	6,8
01.04.2025	4,589	0	38,036	25,549	0	37,357	25,294	0	24	0	62,2	46,2	0,33	0,28	5,9
02.04.2025	4,661	0	38,752	25,963	0	38,063	25,705	0	24	0	62,2	46,5	0,34	0,4	-
03.04.2025	4,29	0	37,469	26,419	0	36,797	26,154	0	24	0	62,5	46,7	0,39	0,6	-
04.04.2025	4,798	0	41,263	28,111	0	40,521	27,819	0	24	0	62,5	47,6	0,41	0,68	-
05.04.2025	4,927	0	41,73	28,121	0	40,98	27,826	0	24	0	62,4	47,3	0,26	0,28	-
06.04.2025	5,272	0	42,75	28,282	0	41,957	27,978	0	24	0	63,7	48	0,31	0,22	-
07.04.2025	4,678	0	40,629	28,156	0	39,897	27,861	0	24	0	62,6	47,4	0,32	0,21	-
08.04.2025	4,606	0	41,024	28,236	0	40,314	27,949	0	24	0	61	46,4	0,14	0,12	-
09.04.2025	4,633	0	40,901	28,073	0	40,195	27,793	0	24	0	61,1	46,3	0,2	0,2	-
10.04.2025	4,688	0	40,969	27,978	0	40,257	27,696	0	24	0	61,2	46,3	0,16	0,08	-
11.04.2025	4,665	0	41,045	28,133	0	40,334	27,853	0	24	0	61,2	46,3	0,21	0,23	-
12.04.2025	4,924	0	42,099	27,922	0	41,374	27,644	0	24	0	61,1	46,4	0,27	0,36	-
13.04.2025	4,871	0	42,002	27,93	0	41,28	27,651	0	24	0	61,1	46,7	0,42	0,58	-
14.04.2025	4,282	0	38,291	26,541	0	37,635	26,278	0	24	0	61,1	46,5	0,57	0,65	-
15.04.2025	4,476	0	36,28	24,371	0	35,622	24,128	0	24	0	63,1	46,5	0,68	0,43	-
16.04.2025	4,42	0	36,491	24,788	0	35,83	24,539	0	24	0	63	46,7	0,57	0,4	-
17.04.2025	4,768	0	38,839	24,907	0	38,164	24,662	0	24	0	61,4	46,1	0,37	0,36	-
18.04.2025	4,2	0	36,319	24,921	0	35,682	24,675	0	24	0	61,8	46,5	0,51	0,55	-
19.04.2025	4,149	0	37,021	24,987	0	36,41	24,748	0	24	0	59,7	45,4	0,29	0,3	-
20.04.2025	4,229	0	37,001	24,5	0	36,396	24,268	0	24	0	59,4	45	0,22	0,16	-
21.04.2025	4,121	0	37,039	24,594	0	36,456	24,373	0	24	0	58	43,9	0,17	0,2	-
22.04.2025	4,261	0	35,96	24,677	0	35,323	24,437	0	24	0	62	45,8	0,27	0,27	-
23.04.2025	4,564	0	37,024	24,587	0	36,36	24,344	0	24	0	62,4	46	0,31	0,27	-
Итого:	142,379	0	1210,292	818,779	0	1188,973	810,612	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,007														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1739,028	17680,734	13168,644	0	17374,212	13026,161	0	9329	475
23.04.2025	1881,408	18891,025	13987,422	0	18563,187	13836,773	0	10073	475

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2025 12:58:04