

#20757#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 68, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 6547
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025839
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	9,365	0	425,38	0	0	421,048	0	0	24	396	0	0	47	41,7	0,44	0,38	4,6
25.04.2021	8,989	0	425,45	0	0	421,272	0	0	24	396	0	0	46	41	0,44	0,38	4
26.04.2021	9,921	0	425,775	0	0	421,286	0	0	24	396	0	0	47,8	42,2	0,44	0,38	3,7
27.04.2021	9,445	0	427,635	0	0	423,295	0	0	24	396	0	0	46,9	41,5	0,44	0,38	2,9
28.04.2021	9,71	0	424,95	0	0	420,501	0	0	24	396	0	0	47,6	42,1	0,43	0,37	4,1
29.04.2021	9,079	0	424,925	0	0	420,574	0	0	24	396	0	0	47	41,9	0,44	0,38	6,7
30.04.2021	1,455	0	141,09	0	0	140,178	0	0	24	396	0	0	37,9	35,4	0,31	0,31	9,3
Итого:	57,964	0	2695,205	0	0	2668,154	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,844																

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	2748,709	103300,495	0	0	102088,275	0	0	9992	457
30.04.2021	2806,674	105995,7	0	0	104756,429	0	0	10160	457

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 13.05.2021 14:25:31
