

#89956#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/06/24г.-20/07/24г.

Абонент: нарвская 68

Адрес: ЖЭУ-23

Договор N: 3210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 15025839, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хС00А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.06.24 23	62,21	50,06	12,15	4,91	4,99	48,479	38,864	47,62	38,414	9,206	5	1	0,994	24	0	
23.06.24 23	61,63	49,56	12,07	4,9	4,98	48,53	38,978	47,685	38,535	9,15	5	1	0,984	24	0	
24.06.24 23	62,03	49,78	12,25	4,9	4,97	48,54	39,175	47,684	38,725	8,959	5	1	0,986	24	0	
25.06.24 23	62,31	50,05	12,27	4,89	4,97	47,786	39,198	46,938	38,743	8,195	5	1	0,945	24	0	
26.06.24 23	62,58	50,63	11,95	4,9	4,97	48,138	39,908	47,276	39,434	7,842	5	1	0,923 <	24	0	*
27.06.24 23	62,98	50,84	12,14	4,9	4,99	46,421	38,921	45,58	38,456	7,123	5	1	0,881	24	0	
28.06.24 23	63,01	51,06	11,94	4,91	4,99	46,424	38,674	45,583	38,208	7,375	5	1	0,885 <	24	0	*
29.06.24 23	63,19	50,99	12,2	4,91	5	46,278	38,221	45,433	37,762	7,671	5	1	0,908	24	0	
30.06.24 23	62,94	50,84	12,09	4,91	5	45,584	38,437	44,757	37,978	6,78	5	1	0,852	24	0	
01.07.24 23	63,33	51,1	12,22	4,92	5,01	45,091	38,458	44,265	37,993	6,273	5	1	0,831	24	0	
02.07.24 23	62,48	50,37	12,11	4,92	5	45,541	38,194	44,729	37,744	6,985	5	1	0,859	24	0	
03.07.24 23	61,26	49,27	12	4,92	5	46,667	38,045	45,863	37,616	8,247	5	1	0,916	24	0	
04.07.24 23	61,15	49,18	11,97	4,91	4,99	46,662	38,481	45,862	38,05	7,812	5	1	0,895 <	24	0	*
05.07.24 23	61,57	49,18	12,39	4,92	4,99	46,178	38,491	45,375	38,06	7,316	5	1	0,886 <	24	0	*
06.07.24 23	61,32	49,28	12,04	4,91	4,99	46,536	38,3	45,735	37,87	7,865	5	1	0,899	24	0	
07.07.24 23	61,38	49,43	11,95	4,9	4,98	46,893	38,061	46,08	37,631	8,449	5	1	0,927 <	24	0	*
08.07.24 23	61,1	49,08	12,02	4,9	4,98	46,176	38,36	45,387	37,931	7,456	5	1	0,874	24	0	
09.07.24 23	62,39	50,28	12,12	4,9	4,97	45,801	38,701	44,984	38,248	6,736	5	1	0,851	24	0	
10.07.24 23	62,25	50,36	11,9	4,9	4,97	46,004	38,742	45,187	38,287	6,901	5	1	0,851 <	24	0	*
11.07.24 23	62,42	50,59	11,83	4,9	4,97	45,989	38,552	45,169	38,096	7,073	5	1	0,857 <	24	0	*
12.07.24 23	62,77	50,77	12	5,01	4,98	45,684	38,365	44,862	37,906	6,956	5	1	0,857	24	0	
13.07.24 23	62,4	50,47	11,93	3,44	4,99	46,121	38,049	45,295	37,6	7,695	5	1	0,889	24	0	
14.07.24 23	62,28	50,33	11,95	2,78	4,98	46,007	38,028	45,185	37,58	7,605	5	1	0,883	24	0	
15.07.24 23	62,58	50,69	11,89	2,96	4,97	46,729	38,53	45,885	38,069	7,816	5	1	0,901	24	0	
16.07.24 23	62,83	50,99	11,84	3,6	4,98	45,926	38,389	45,095	37,926	7,169	5	1	0,863 <	24	0	*
17.07.24 23	62,34	50,73	11,62	3,27	4,98	45,105	38,328	44,299	37,873	6,426	5	1	0,807 <	24	0	*
18.07.24 23	60,47	49,5	10,98	1,35	4,98	45,825	38,17	45,047	37,737	7,31	5	1	0,817	24	0	
19.07.24 23	60,78	49,19	11,58	0,73	4,98	46,321	38,009	45,526	37,584	7,942	5	1	0,875	24	0	



20.07.24 23	60,62	49,2	11,42	0,89	4,99	45,179	37,991	44,406	37,564	6,842	5	1	0,806 <	24	0	*
Итого/Средн	62,09	50,13	11,96	4,21	4,98	1346,615	1116,619	1322,795	1103,622	219,173	5	1	25,704	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Q _{гв}	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
21.06.24 23	5564,299	4138,733	5467,745	4092,703	1375,042	128,857	2743	461
20.07.24 23	6910,914	5255,352	6790,54	5196,325	1594,215	154,56	3439	461
Итого	1346,615	1116,619	1322,795	1103,622	219,173	25,704	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/07/24г.-23/07/24г.

Абонент: нарская 68

Адрес: _____

Договор N: 3210

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сев. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 15025839, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хС00А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Q _{гв} Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.07.24 23	61,31	49,7	11,61	2,12	4,98	45,379	37,916	44,589	37,483	7,107	5	1	0,834 <	24	0	*
22.07.24 23	61,56	50	11,56	2,74	4,97	45,754	38,08	44,954	37,639	7,316	5	1	0,847	24	0	
23.07.24 23	61,54	49,92	11,63	2,23	4,98	45,53	37,876	44,733	37,439	7,294	5	1	0,846	24	0	
Итого/Средн	61,47	49,87	11,6	2,36	4,98	136,662	113,873	134,277	112,56	21,716	5	1	2,527	72	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Q _{гв}	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
20.07.24 23	6910,914	5255,352	6790,54	5196,325	1594,215	154,56	3439	461
23.07.24 23	7047,576	5369,224	6924,817	5308,886	1615,931	157,087	3511	461
Итого	136,662	113,872	134,277	112,56	21,716	2,527	72	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

