

# #20747#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Нарвская 68, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 6547  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15025839  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2021	6,458	0	445,895	0	0	442,604	0	0	24	0	40,3	36,8	0,38	0,31	-
03.10.2021	6,532	0	427,28	0	0	424,09	0	0	24	0	40,6	37	0,37	0,31	-
04.10.2021	6,751	0	426,465	0	0	423,064	0	0	24	0	41,9	38,1	0,37	0,31	-
05.10.2021	6,679	0	432,07	0	0	428,549	0	0	24	0	42,2	38,5	0,37	0,31	-
06.10.2021	6,516	0	423,51	0	0	420,109	0	0	24	0	42	38,3	0,39	0,32	-
07.10.2021	6,682	0	421,41	0	0	418,073	0	0	24	0	41,7	37,9	0,41	0,35	-
08.10.2021	8,431	0	421,67	0	0	417,672	0	0	24	0	45,4	40,5	0,39	0,33	-
09.10.2021	7,635	0	364,96	0	0	361,289	0	0	24	0	46,5	41,5	0,38	0,33	-
10.10.2021	8,398	0	398,175	0	0	394,398	0	0	24	0	45,2	40,2	0,38	0,32	-
11.10.2021	8,583	0	419,27	0	0	415,216	0	0	24	0	45,7	40,8	0,38	0,32	-
12.10.2021	8,649	0	420,315	0	0	416,31	0	0	24	0	45,5	40,5	0,38	0,32	-
13.10.2021	8,352	0	420,055	0	0	416,17	0	0	24	0	44,7	39,9	0,39	0,33	-
14.10.2021	9,935	0	419,785	0	0	415,36	0	0	24	0	47,8	42,1	0,39	0,33	-
15.10.2021	7,118	0	419,06	0	0	415,546	0	0	24	0	42,5	38,4	0,4	0,34	-
16.10.2021	5,682	0	418,32	0	0	415,671	0	0	24	0	37,8	34,5	0,41	0,35	-
17.10.2021	5,74	0	418,075	0	0	415,451	0	0	24	0	37,6	34,3	0,4	0,34	-
18.10.2021	4,762	0	279	0	0	276,955	0	0	24	0	40,4	36,3	0,41	0,34	-
19.10.2021	10,259	0	419,885	0	0	415,412	0	0	16	8	47,8	42	0,4	0,34	-
20.10.2021	10,103	0	419,58	0	0	414,845	0	0	24	0	49,3	43,5	0,4	0,33	-
21.10.2021	9,422	0	419,445	0	0	414,87	0	0	24	0	48,5	43,1	0,38	0,32	-
22.10.2021	9,051	0	419,155	0	0	414,908	0	0	24	0	46,9	41,7	0,39	0,33	-
23.10.2021	8,842	0	418,99	0	0	414,94	0	0	24	0	45,8	40,7	0,39	0,33	-
Итого:	170,58	0	9072,37	0	0	8991,502	0	0	520	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,742														

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 520

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2021	2811,524	106322,8	0	0	105081,193	0	0	12513	1800
23.10.2021	2982,105	115395,17	0	0	114072,693	0	0	13033	1808

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.10.2021 19:45:30