

#99362#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Нарвская 68, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 6547  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15025839  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
08.10.2024	4,724	0	298,6	0	0	296,164	0	0	24	0	42,5	38,7	0,4	0,33	-
09.10.2024	3,167	0	204,93	0	0	203,494	0	0	24	0	39,2	35,6	0,34	0,3	-
10.10.2024	5,945	0	496,305	0	0	492,948	0	0	24	0	38,9	36	0,39	0,29	-
11.10.2024	5,453	0	361,025	0	0	358,589	0	0	24	0	38,8	35,2	0,42	0,37	-
12.10.2024	6,513	0	376,725	0	0	373,958	0	0	24	0	40,5	36,3	0,46	0,42	-
13.10.2024	6,978	0	376,675	0	0	373,727	0	0	24	0	41,6	37,1	0,46	0,41	-
14.10.2024	6,351	0	381,56	0	0	378,806	0	0	24	0	40,1	36,1	0,46	0,41	-
15.10.2024	6,447	0	375,855	0	0	373,143	0	0	24	0	40,1	35,9	0,46	0,41	-
16.10.2024	7,623	0	369,055	0	0	365,908	0	0	24	0	43,1	38,1	0,46	0,41	-
17.10.2024	7,656	0	373,715	0	0	370,51	0	0	24	0	43,2	38,3	0,46	0,41	-
18.10.2024	7,221	0	366,58	0	0	363,607	0	0	24	0	42,3	37,5	0,46	0,42	-
19.10.2024	7,08	0	365,94	0	0	363,036	0	0	24	0	41,7	37,1	0,46	0,42	-
20.10.2024	7,157	0	365,915	0	0	362,95	0	0	24	0	42,2	37,5	0,46	0,42	-
21.10.2024	6,646	0	361,095	0	0	358,37	0	0	24	0	40,8	36,4	0,46	0,42	-
22.10.2024	6,357	0	359,975	0	0	357,252	0	0	24	0	41	36,8	0,46	0,42	-
23.10.2024	6,006	0	365,745	0	0	363,122	0	0	24	0	40	36	0,46	0,42	-
Итого:	101,324	0	5799,695	0	0	5755,584	0	0	384	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,201														

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
07.10.2024	447,424	19286,62	0	0	19108,633	0	0	5321	475
23.10.2024	548,749	25086,315	0	0	24864,216	0	0	5705	475

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2024 11:44:44