

#109699#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.12.2024 по 13.01.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 68, Калининград
Абонентский номер 4395

Заводской номер счётчика 12461	Показания прибора, МВт×ч 13.01.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 31.12.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	13491,13	13434,79	56.34	48.452

Подпись исполнителя



#109698#

Отчёт за период с 31.12.2024 по 13.01.2025.

Номер абонента 4395
Порядковый номер 5056
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12461
Номер системы 1
Отчёт сформирован 17.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	Qg,	V1, м3	V2, м3	TRab,	TНar, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C
01.01.2025	-	4,98	11533,15	195,9	201,8	24	24	0	0	256	79	54	10
02.01.2025	-	5,42	11538,79	198,2	204,5	24	24	0	0	256	79	53	10
03.01.2025	-	4,35	11544,95	197	202,5	24	24	0	0	256	76	55	10
04.01.2025	-	3,58	11549,88	190,6	195,6	24	24	0	0	256	70	52	10
05.01.2025	-	3,9	11553,94	189,9	194,5	24	24	0	0	256	73	53	10
06.01.2025	-	3,94	11558,31	193,8	198,7	24	24	0	0	256	75	55	10
07.01.2025	-	3,96	11562,77	192,9	197,7	24	24	0	0	256	74	54	10
08.01.2025	-	4,07	11567,22	190,8	195,7	24	24	0	0	256	76	55	10
09.01.2025	-	4,06	11571,83	193,4	199	24	24	0	0	256	77	56	10
10.01.2025	-	4,46	11576,48	198,2	204	24	24	0	0	256	77	55	10
11.01.2025	-	5,17	11581,57	191,3	197,1	24	24	0	0	256	76	50	10
12.01.2025	-	4,76	11587,36	188,5	193,4	24	24	0	0	256	71	47	10
13.01.2025	-	3,69	11592,62	187,1	192,2	24	24	0	0	256	71	52	10
Итого:	-	56,34	150318,87	2507,6	2576,7	312	312	0	-	-	74,92	53,15	10

Общее время работы системы 312 час.

Период нормальной работы системы 312 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	TНar, ч	Ttn, ч
31.12.2024	13434,79	463905,1	472595,4	94312,39	907,14
13.01.2025	13491,13	466412,7	475172,1	94624,39	907,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
