

#20724#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 68, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 5056
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12461
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.02.2021	4,27	8319,77	177,1	179,1	24	24	0	0	0	73	51	10	8,2
25.02.2021	4,08	8324,33	178,5	180,5	24	24	0	0	0	71	50	10	10,7
26.02.2021	4,04	8328,69	172,6	174,6	24	24	-881,99	0	0	71	50	10	4,9
27.02.2021	4,16	8333	170,6	172,4	24	24	881,99	0	0	72	50	10	3,2
28.02.2021	4,34	8337,43	171,4	173,3	24	24	0	0	0	73	50	10	3
01.03.2021	4,37	8342,06	167,8	169,5	24	24	0	0	0	74	50	10	2,5
02.03.2021	4,41	8346,7	170	171,9	24	24	0	0	0	74	50	10	3,2
03.03.2021	4,57	8351,4	168,8	170,7	24	24	-881,99	0	0	76	52	10	1,3
04.03.2021	4,49	8356,28	162	164,1	24	24	881,99	0	0	76	50	10	1,3
05.03.2021	4,56	8361,1	150,4	152,3	24	24	0	0	0	78	50	10	-0,7
06.03.2021	4,57	8365,98	152,4	154,3	24	24	0	0	0	78	50	10	1,4
07.03.2021	4,45	8370,88	153,2	155,2	24	24	0	0	0	76	49	10	1,7
08.03.2021	4,66	8375,64	151,4	153,4	24	24	0	0	0	78	50	10	0
09.03.2021	4,76	8380,63	150,8	152,6	24	24	0	0	0	81	52	10	-1,7
10.03.2021	4,7	8385,73	151	152,8	24	24	0	0	0	80	51	10	-0,7
11.03.2021	4,65	8390,76	154,4	156,1	24	24	0	0	0	79	51	10	-0,8
12.03.2021	3,91	8395,73	164	166	24	24	0,01	0	0	74	52	10	4,6
13.03.2021	4,04	8399,91	150,9	152,9	24	24	0	0	2048	71	46	10	4,9
14.03.2021	4,03	8404,23	150,3	152,7	24	24	0	0	0	70	46	10	3,7
15.03.2021	3,96	8408,55	148,7	151	24	24	0	0	0	71	46	10	3,2
16.03.2021	4	8412,79	150,3	152,6	24	24	0	0	0	71	46	10	2,5
17.03.2021	4,06	8417,08	148,1	150,3	24	24	0	0	0	72	46	10	1,6
18.03.2021	4,1	8421,43	147,6	149,8	24	24	0	0	0	73	47	10	1
19.03.2021	4,38	8425,83	145,3	147,2	24	24	0	0	0	75	48	10	-1,1
20.03.2021	4,43	8430,5	145,3	147,1	24	24	0	0	0	77	49	10	-1,1
21.03.2021	3,92	8435,23	179,4	181,4	24	24	0	0	0	75	53	10	1,8
22.03.2021	4,39	8439,45	147,1	149,4	24	24	0	0	0	77	50	10	2,6
23.03.2021	4	8444,18	147,7	150,1	24	24	0	0	0	74	49	10	-
Итого:	120,3	0	4427,1	4483,3	672	672	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,457												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2021	8654,44	312792,7	345761,4	61482,3	881,99
23.03.2021	8774,74	317219,8	350244,7	62154,3	882

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 7:58:45