

#77412#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.03.2024 по 10.04.2024


Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Зеленая 68, Калининград  
Абонентский номер 4395

Заводской номер счётчика 12461	Показания прибора, МВт×ч 10.04.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.03.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	11501,11	11467,21	33.9	29.154

Подпись исполнителя



*отч 11.04.24 л.в.*



#77411#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 10.04.2024.

Номер абонента 4395  
Порядковый номер 5056  
Тип теплосчётчика SKS-3  
Заводской номер 12461  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 17.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	Qg,	V1, м3	V2, м3	TRab,	TNар, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C
24.03.2024	3,6	2,83	11334,36	154,7	156,9	24	24	0	0	256	69	52	10
25.03.2024	3,9	2,31	11337,43	153,9	156,2	24	24	0	0	256	71	57	10
26.03.2024	5,5	1,73	11339,99	148,3	151,3	24	24	0	0	256	71	59	10
27.03.2024	9,1	0,95	11341,96	139,1	142,1	24	24	0	0	256	71	64	10
28.03.2024	11,8	2,08	11343,1	149,3	151,7	24	24	0	0	256	71	58	10
29.03.2024	10,7	3,37	11345,4	161,4	164,2	24	24	0	0	256	72	52	10
30.03.2024	13,4	3,56	11349,1	167,7	170,2	24	24	0	0	256	73	53	10
31.03.2024	16,7	3,08	11352,96	167,7	170,6	24	24	0	0	256	71	54	10
01.04.2024	-	2,72	11356,35	161	164,1	24	24	0	0	256	71	55	10
02.04.2024	-	2,24	11359,38	157	159,7	24	24	0	0	256	71	58	10
03.04.2024	-	1,76	11361,87	154,2	157,3	24	24	0	0	256	71	60	10
04.04.2024	-	1,05	11363,89	138,2	140,8	24	24	0	0	256	71	63	10
05.04.2024	-	1,03	11365,1	92,3	94,1	24	24	0	0	256	70	59	10
06.04.2024	-	1,01	11366,25	81,3	82,1	24	24	0	0	256	70	58	10
07.04.2024	-	1,01	11367,31	79,3	81,1	24	24	0	0	256	70	58	10
08.04.2024	-	1,02	11368,43	77,5	78,6	24	24	0	0	256	70	57	10
09.04.2024	-	1,08	11369,51	79,4	80,6	24	24	0	0	256	70	57	10
10.04.2024	-	1,07	11370,67	79,3	80,2	24	24	0	0	264	70	57	10
Итого:	8,1	33,9	204393,06	2341,6	2381,8	432	432	0	-	-	70,72	57,28	10

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	TNар, ч	Ttn, ч
23.03.2024	11467,21	427073,7	461564,3	88434,38	905,97
10.04.2024	11501,11	429415,3	463946,1	88866,38	905,97

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_