

#20722#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 68, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 5056
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12461
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.04.2021	3,15	8567,19	112,9	114,9	24	24	0	0	0	67	42	10	4
25.04.2021	3,29	8570,57	118,6	120,8	24	24	0	0	0	68	42	10	3,7
26.04.2021	3,2	8574,1	112,4	114,3	24	24	0	0	0	67	41	10	2,9
27.04.2021	3,29	8577,51	115,6	117,3	24	24	0	0	0	68	42	10	4,1
28.04.2021	3,31	8581,01	121,7	123,8	24	24	0	0	0	68	43	10	6,7
29.04.2021	3,26	8584,56	121,4	123,4	24	24	0	0	0	68	43	10	9,3
30.04.2021	1,54	8588,04	59,6	60,6	24	24	0	0	0	66	43	10	7
01.05.2021	1,12	8589,69	52,5	53,1	24	23,99	0,01	0	8	67	47	10	7,3
02.05.2021	0,99	8590,88	49,5	49,9	24	24	0	0	8	66	47	10	6,2
03.05.2021	1,13	8591,92	53,2	53,6	24	24	0	0	0	66	47	10	5,8
04.05.2021	1,12	8593,11	59,9	60,3	24	23,99	0,01	0	0	63	45	10	9,6
05.05.2021	1,06	8594,29	54,9	55,5	24	23,99	0,01	0	2056	65	48	10	10,4
06.05.2021	1,04	8595,4	57,3	57,9	24	24	0	0	8	65	48	10	6,9
07.05.2021	1,06	8596,5	58,2	58,8	24	24	0	0	0	65	48	10	6,9
08.05.2021	1,14	8597,62	61,9	62,4	24	23,99	0,01	0	0	65	48	10	6,3
09.05.2021	1,08	8598,8	58,7	59,3	24	23,99	0,01	0	8	65	48	10	11,1
10.05.2021	1,06	8599,93	58,9	59,8	24	24	0	0	8	65	48	10	17,8
11.05.2021	0,94	8601,07	51,3	51,9	24	24	0	0	8	65	48	10	19,7
12.05.2021	1,01	8602,07	53,5	54,1	24	23,99	0,01	0	0	65	48	10	19,2
13.05.2021	0,94	8603,15	49,3	49,9	24	23,99	0,01	0	8	65	48	10	9,9
14.05.2021	0,92	8604,15	51,1	51,7	24	23,99	0,01	0	8	65	48	10	10,6
15.05.2021	0,93	8605,12	50,9	51,6	24	23,99	0,01	0	8	65	48	10	10
16.05.2021	0,98	8606,12	56,4	57,3	24	23,99	0,01	0	8	65	49	10	12,5
17.05.2021	0,9	8607,17	49,6	50,3	24	24	0	0	8	65	48	10	14,5
18.05.2021	0,91	8608,13	52	52,5	24	24	0	0	8	65	49	10	11,4
19.05.2021	0,94	8609,1	54,7	55,3	24	24	0	0	8	65	49	10	10,4
20.05.2021	0,93	8610,1	50,5	51	24	23,99	0,01	0	0	65	48	10	-
21.05.2021	0,95	8611,08	51,8	52,4	24	24	0	0	8	65	48	10	14
22.05.2021	0,94	8612,09	52	52,8	24	24	0	0	0	65	49	10	-
23.05.2021	0,96	8613,1	52,3	52,9	24	24	0	0	8	66	48	10	-
Итого:	44,09	0	2002,6	2029,4	720	719,89	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,917												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,89

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	8885,02	321474,9	354575,3	62898,3	882
23.05.2021	8929,11	323477,5	356604,7	63618,17	882,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:29:22