

#20708#

Отчёт по теплопотреблению за период с 24.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 68, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 5056
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12461
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
25.04.2022	0,91	9563,95	33,4	33,6	24	23,87	0,13	0	264	71	46	10	-
26.04.2022	0,92	9564,9	34,5	34,9	24	23,82	0,18	0	264	71	46	10	-
27.04.2022	0,92	9565,87	35,7	36,1	24	23,81	0,19	0	264	70	47	10	-
28.04.2022	0,88	9566,85	36,9	37,3	24	23,67	0,33	0	264	69	48	10	-
29.04.2022	0,87	9567,79	36,2	36,6	24	23,84	0,16	0	264	69	47	10	-
30.04.2022	0,94	9568,71	40,2	40,9	24	23,7	0,3	0	264	69	48	10	-
01.05.2022	0,99	9569,73	41,6	42,3	24	23,79	0,21	0	264	69	47	10	-
02.05.2022	0,92	9570,79	38,1	38,6	24	23,8	0,2	0	264	69	47	10	-
03.05.2022	0,92	9571,77	38,4	38,8	24	23,86	0,14	0	264	69	47	10	-
04.05.2022	0,92	9572,75	38,3	38,9	24	23,79	0,21	0	264	69	47	10	-
05.05.2022	0,92	9573,74	38,6	39,1	24	23,82	0,18	0	264	69	47	10	-
06.05.2022	0,91	9574,72	37,5	38	24	23,76	0,24	0	264	69	47	10	-
07.05.2022	0,91	9575,69	38,3	38,7	24	23,87	0,13	0	264	69	47	10	-
08.05.2022	0,93	9576,66	38,7	39,3	24	23,87	0,13	0	264	69	47	10	-
09.05.2022	0,89	9577,65	37,5	38	24	23,9	0,1	0	264	69	47	10	-
10.05.2022	0,87	9578,6	37,4	38	24	23,72	0,28	0	264	69	47	10	-
11.05.2022	0,95	9579,55	39,5	40,2	24	23,9	0,1	0	264	69	47	10	-
12.05.2022	0,89	9580,57	37,1	37,7	24	23,8	0,2	0	264	69	47	10	-
13.05.2022	0,9	9581,53	37,8	38,2	24	23,76	0,24	0	264	69	47	10	-
14.05.2022	0,88	9582,48	36,4	36,7	24	23,8	0,2	0	264	69	47	10	-
15.05.2022	0,94	9583,41	39,6	39,8	24	23,75	0,25	0	264	70	48	10	-
16.05.2022	0,92	9584,39	37,9	38,1	24	23,66	0,34	0	264	70	48	10	-
17.05.2022	0,87	9585,35	36,3	36,7	24	23,6	0,4	0	264	70	48	10	-
18.05.2022	0,91	9586,27	37,6	37,7	24	23,68	0,32	0	264	70	48	10	-
19.05.2022	0,85	9587,21	36,1	36,4	24	23,67	0,33	0	264	69	48	10	-
20.05.2022	0,93	9588,12	39,2	39,8	24	23,66	0,34	0	264	70	48	10	-
21.05.2022	0,86	9589,1	36,4	36,7	24	23,7	0,3	0	264	69	48	10	-
22.05.2022	0,86	9590,01	37	37,5	24	23,9	0,1	0	264	68	47	10	-
23.05.2022	0,89	9590,92	38,7	39,1	24	23,92	0,08	0	264	68	47	10	-
Итого:	26,27	0	1090,9	1103,7	696	689,69	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,592												

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 689,69

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
24.04.2022	9813,32	358050,4	391690,6	71675,41	888,9
23.05.2022	9839,59	359141,3	392794,3	72365,09	895,22

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2022 7:22:58