

#133317#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 22.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Зелёная 68, Калининград
4395

Заводской номер счётчика 12461	Показания прибора, МВт×ч 22.06.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 22.05.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	13931,58	13903,67	27.91	24.002

Подпись исполнителя



#133316#

Отчёт за период с 22.05.2025 по 22.06.2025.

Номер абонента 4395
Порядковый номер 5056
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12461
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	Q _г	V1, м3	V2, м3	TRab,	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C
23.05.2025	-	0,96	12052,85	123,3	127,5	24	24	0	0	256	69	60	10
24.05.2025	-	0,92	12054,12	122,7	126,6	24	24	0	0	256	69	61	10
25.05.2025	-	0,96	12055,32	123,2	127,4	24	24	0	0	256	69	60	10
26.05.2025	-	0,85	12056,55	108,5	111,9	24	24	0	0	256	66	58	10
27.05.2025	-	0,87	12057,62	123,4	127,4	24	24	0	0	256	69	61	10
28.05.2025	-	0,97	12058,77	121,9	125,9	24	24	0	0	256	69	60	10
29.05.2025	-	0,89	12060,02	127,9	132,2	24	24	0	0	256	69	61	10
30.05.2025	-	0,87	12061,21	127	131,1	24	24	0	0	256	69	61	10
31.05.2025	-	0,9	12062,38	127,9	131,5	24	24	0	0	256	69	61	10
01.06.2025	-	0,98	12063,55	132,3	136,1	24	24	0	0	256	70	61	10
02.06.2025	-	0,88	12064,83	131	135,1	24	24	0	0	256	69	62	10
03.06.2025	-	0,83	12066,02	130,9	135,2	24	24	0	0	256	69	62	10
04.06.2025	-	0,89	12067,18	127,5	132,2	24	24	0	0	256	69	61	10
05.06.2025	-	0,89	12068,4	131,5	136,1	24	24	0	0	256	70	62	10
06.06.2025	-	0,9	12069,65	131,1	135,6	24	24	0	0	256	70	61	10
07.06.2025	-	0,9	12070,89	131,6	135,9	24	24	0	0	256	69	61	10
08.06.2025	-	0,93	12072,11	130,4	134,7	24	24	0	0	256	70	61	10
09.06.2025	-	0,96	12073,36	127,2	131,4	24	24	0	0	256	70	61	10
10.06.2025	-	0,89	12074,63	123,6	127,7	24	24	0	0	256	70	61	10
11.06.2025	-	0,94	12075,81	111,2	114,8	24	24	0	0	256	69	60	10
12.06.2025	-	0,85	12077,01	110,7	114,6	24	24	0	0	256	69	60	10
13.06.2025	-	0,93	12078,14	111,4	115,2	24	24	0	0	256	69	60	10
14.06.2025	-	0,86	12079,33	103,8	107,5	24	23,93	0,07	0	256	68	60	10
15.06.2025	-	0,83	12080,41	83,6	84,9	24	23,83	0,17	0	264	60	54	10
16.06.2025	-	0,9	12081,4	115	119	24	24	0	0	264	69	60	10
17.06.2025	-	0,84	12082,57	114,7	118,8	24	24	0	0	256	69	61	10
18.06.2025	-	0,97	12083,69	110,6	113,8	24	24	0	0	256	69	60	10
19.06.2025	-	0,88	12084,89	116,1	119,7	24	24	0	0	256	69	61	10
20.06.2025	-	0,89	12086,03	112,9	116,7	24	24	0	0	256	69	60	10
21.06.2025	-	0,93	12087,18	110,6	114,2	24	24	0	0	256	69	60	10
22.06.2025	-	0,85	12088,34	110,5	114,2	24	24	0	0	256	69	61	10
Итого:	-	27,91	374194,26	3714	3834,9	744	743,76	0,24	-	-	68,77	60,42	10

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,76 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
22.05.2025	13903,67	482925,8	492113,6	97720,23	907,31
22.06.2025	13931,58	486639,8	495948,5	98463,99	907,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения