

#142507#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Зеленая 68, Калининград

4395

5056

SKS-3

12461

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
23.06.2025	0,95	12089,45	110,6	114,1	24	24	0	0	256	69	60	10	-
24.06.2025	0,89	12090,67	111,1	114,6	24	24	0	0	256	69	60	10	-
25.06.2025	0,94	12091,83	110,3	113,7	24	24	0	0	256	69	60	10	-
26.06.2025	0,88	12093,02	113,1	116,5	24	24	0	0	256	69	61	10	-
27.06.2025	0,93	12094,15	113,8	117	24	24	0	0	256	69	60	10	-
28.06.2025	0,82	12095,3	116,1	119,8	24	24	0	0	256	70	62	10	-
29.06.2025	0,86	12096,38	114,8	118,3	24	24	0	0	256	69	61	10	-
30.06.2025	0,83	12097,47	112,2	115,6	24	24	0	0	256	69	61	10	-
01.07.2025	0,85	12098,53	114,7	118,4	24	24	0	0	256	69	61	10	-
02.07.2025	0,81	12099,63	113,6	117,3	24	24	0	0	256	69	61	10	-
03.07.2025	0,82	12100,68	116	119,6	24	24	0	0	256	70	62	10	-
04.07.2025	0,81	12101,73	118,8	122,5	24	24	0	0	256	69	62	10	-
05.07.2025	0,8	12102,79	118,3	121,6	24	24	0	0	256	69	62	10	-
06.07.2025	0,88	12103,8	115,1	118,5	24	24	0	0	256	69	61	10	-
07.07.2025	0,87	12104,91	114,8	117,9	24	24	0	0	256	69	61	10	-
08.07.2025	0,81	12106	112,3	115,4	24	24	0	0	256	69	62	10	-
09.07.2025	0,84	12107,01	110,9	114,1	24	24	0	0	256	69	61	10	-
10.07.2025	0,81	12108,06	115,7	118,7	24	24	0	0	256	70	62	10	-
11.07.2025	1,13	12109,07	117,9	121,3	24	24	0	0	256	70	60	10	-
12.07.2025	1,94	12110,46	118,5	122,1	24	24	0	0	256	69	53	10	-
13.07.2025	1,73	12112,7	116	119,6	24	24	0	0	256	69	54	10	-
14.07.2025	1,35	12114,73	119,1	123,5	24	24	0	0	256	69	57	10	-
15.07.2025	1,52	12116,4	116,1	120,3	24	24	0	0	256	69	56	10	-
16.07.2025	1,11	12118,25	114,9	119,1	24	24	0	0	256	69	59	10	-
17.07.2025	0,72	12119,68	117,8	121,8	24	24	0	0	256	70	62	10	-
18.07.2025	0,71	12120,66	118,3	122,8	24	24	0	0	256	70	62	10	-
19.07.2025	0,73	12121,68	118,1	122,2	24	24	0	0	256	70	62	10	-
20.07.2025	0,73	12122,67	121,3	125,6	24	24	-907,56	0	256	71	64	10	-
21.07.2025	0,71	12123,67	120,8	125	24	24	907,56	0	256	70	63	10	-
22.07.2025	0,67	12124,64	121,6	126,1	24	24	0	0	256	70	63	10	-
23.07.2025	0,7	12125,59	121	125,1	24	24	0	0	256	70	63	10	-
Итого:	29,15	0	3593,6	3708,1	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,069												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
22.06.2025	13931,58	486639,8	495948,5	98463,99	907,56
23.07.2025	13960,73	490233,4	499656,6	99207,99	907,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 6:56:45