

#20721#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 68, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 5056
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12461
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.06.2021	0,68	8641,6	38,7	39,5	24	24	0	0	0	66	49	10	-
25.06.2021	0,7	8642,36	39,1	39,7	24	24	0	0	0	66	49	10	-
26.06.2021	0,73	8643,11	41,5	42,4	24	24	0	0	8	66	49	10	-
27.06.2021	0,79	8643,91	45,5	46,4	24	24	0	0	8	66	49	10	-
28.06.2021	0,74	8644,79	43,3	44,1	24	24	0	0	8	66	49	10	-
29.06.2021	0,79	8645,6	47	47,9	24	24	0	0	0	66	50	10	-
30.06.2021	0,7	8646,47	65,8	67,1	24	24	0	0	8	61	49	10	-
01.07.2021	0,79	8647,26	50,9	51,5	24	24	0	0	2048	64	50	10	-
02.07.2021	0,73	8648,11	47,9	48,7	24	23,99	0,01	0	0	64	50	10	-
03.07.2021	0,63	8648,91	43,3	44,3	24	24	0	0	8	64	50	10	-
04.07.2021	0,69	8649,61	46,7	47,4	24	24	0	0	0	64	50	10	-
05.07.2021	0,62	8650,37	41,6	42,4	24	24	0	0	0	64	50	10	-
06.07.2021	0,64	8651,05	41,3	42,3	24	24	0	0	0	65	50	10	-
07.07.2021	0,62	8651,76	38,5	39,3	24	24	0	0	0	65	50	10	-
08.07.2021	0,66	8652,46	39,5	40,4	24	23,99	0,01	0	0	65	49	10	-
09.07.2021	0,61	8653,18	38,5	39,2	24	24	0	0	8	65	49	10	-
10.07.2021	0,63	8653,86	38,4	39,1	24	24	0	0	0	65	49	10	-
11.07.2021	0,62	8654,55	39,2	40	24	23,99	0,01	0	8	65	50	10	-
12.07.2021	0,63	8655,23	37,7	38,3	24	24	0	0	8	65	49	10	-
13.07.2021	0,6	8655,93	37,2	37,8	24	24	0	0	0	65	49	10	-
Итого:	13,6	0	861,6	877,8	480	479,97	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,696												

Общее время работы системы, ч 480
Период нормальной работы системы, ч 479,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2021	8954,6	324864,3	358011,4	64362,07	882,24
13.07.2021	8968,2	325725,9	358889,2	64842,04	882,27

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:13:11