

#20711#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 68, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 5056
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12461
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.06.2022	0,65	9618,04	30,7	31,2	24	23,89	0,11	0	264	67	47	10	-
25.06.2022	0,61	9618,75	28,4	29,1	24	23,91	0,09	0	264	67	47	10	-
26.06.2022	0,64	9619,4	30	30,4	24	23,91	0,09	0	264	67	47	10	-
27.06.2022	0,7	9620,09	32,3	32,8	24	23,93	0,07	0	264	67	47	10	-
28.06.2022	0,66	9620,84	30,5	30,5	24	23,92	0,08	0	264	67	47	10	-
29.06.2022	0,65	9621,52	30,4	30,7	24	23,96	0,04	0	264	67	47	10	-
30.06.2022	0,64	9622,21	30,1	30,5	24	23,94	0,06	0	264	67	47	10	-
01.07.2022	0,66	9622,89	30,2	30,5	24	23,93	0,07	0	264	67	48	10	-
02.07.2022	0,64	9623,58	30,4	30,8	24	23,94	0,06	0	264	67	48	10	-
03.07.2022	0,65	9624,27	30,4	30,7	24	23,88	0,12	0	264	67	48	10	-
04.07.2022	0,68	9624,96	32,8	33,3	24	23,96	0,04	0	264	67	48	10	-
05.07.2022	0,67	9625,68	34	34,6	24	23,98	0,02	0	264	66	48	10	-
06.07.2022	0,67	9626,41	35,2	35,6	24	23,99	0,01	0	264	66	48	10	-
07.07.2022	0,67	9627,12	35,1	35,5	24	23,98	0,02	0	264	66	48	10	-
08.07.2022	0,74	9627,84	39,1	39,7	24	23,98	0,02	0	264	66	48	10	-
09.07.2022	0,74	9628,63	40	40,4	24	23,98	0,02	0	264	66	49	10	-
10.07.2022	0,74	9629,41	38,3	38,4	24	23,96	0,04	0	264	66	48	10	-
11.07.2022	0,69	9630,17	35,8	35,9	24	23,98	0,02	0	264	66	48	10	-
12.07.2022	0,75	9630,89	39,4	39,7	24	23,98	0,02	0	264	66	48	10	-
13.07.2022	0,76	9631,67	39,6	39,6	24	23,98	0,02	0	264	66	48	10	-
14.07.2022	0,79	9632,45	41	41,3	24	23,99	0,01	0	264	66	48	10	-
15.07.2022	0,73	9633,28	39,3	39,8	24	23,98	0,02	0	264	66	48	10	-
16.07.2022	0,72	9634,06	39	39,5	24	23,98	0,02	0	264	66	48	10	-
17.07.2022	0,7	9634,83	38,1	38,7	24	23,98	0,02	0	264	65	48	10	-
18.07.2022	0,67	9635,59	34,2	34,3	24	23,97	0,03	0	264	66	48	10	-
19.07.2022	0,64	9636,27	33,2	33,5	24	23,97	0,03	0	264	66	48	10	-
20.07.2022	0,67	9636,95	35,6	36	24	23,99	0,01	0	264	66	48	10	-
21.07.2022	0,6	9637,65	31,7	32	24	23,98	0,02	0	264	66	48	10	-
22.07.2022	0,67	9638,29	35,7	36,1	24	23,96	0,04	0	264	66	48	10	-
23.07.2022	0,68	9639	37,4	37,7	24	23,98	0,02	0	264	65	49	10	-
Итого:	20,48	0	1037,9	1048,8	720	718,76	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,613												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718,76

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2022	9864,24	360232,2	393897,6	73106,07	898,24
23.07.2022	9884,72	361270,1	394946,4	73824,85	899,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2022 7:24:15