

#20710#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 68, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 5056
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12461
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.07.2022	0,69	9639,71	36,6	37	24	23,98	0,02	0	264	66	49	10	-
25.07.2022	0,68	9640,44	36,2	36,5	24	23,98	0,02	0	264	66	49	10	-
26.07.2022	0,7	9641,15	38,9	39,3	24	23,99	0,01	0	264	66	49	10	-
27.07.2022	0,69	9641,9	37,8	38,3	24	23,98	0,02	0	264	66	49	10	-
28.07.2022	0,73	9642,64	39,4	39,9	24	23,99	0,01	0	264	66	49	10	-
29.07.2022	0,69	9643,42	37,4	37,7	24	23,97	0,03	0	264	66	49	10	-
30.07.2022	0,67	9644,14	36,2	36,8	24	23,97	0,03	0	264	66	49	10	-
31.07.2022	0,69	9644,86	38,3	38,8	24	23,97	0,03	0	264	66	49	10	-
01.08.2022	0,66	9645,6	35,3	35,7	24	23,98	0,02	0	264	66	49	10	-
02.08.2022	0,65	9646,3	32,4	32,8	24	23,92	0,08	0	264	67	48	10	-
03.08.2022	0,68	9646,99	36,8	37,2	24	23,96	0,04	0	264	66	49	10	-
04.08.2022	0,62	9647,71	33,3	33,7	24	23,99	0,01	0	264	66	49	10	-
05.08.2022	0,64	9648,37	35	35,5	24	23,98	0,02	0	264	66	49	10	-
06.08.2022	0,67	9649,06	36,6	37,4	24	23,98	0,02	0	264	66	49	10	-
07.08.2022	0,63	9649,79	35,4	35,9	24	23,97	0,03	0	264	66	49	10	-
08.08.2022	0,66	9650,48	36,1	36,8	24	23,96	0,04	0	264	66	49	10	-
09.08.2022	0,66	9651,19	35,9	36,2	24	23,97	0,03	0	264	66	49	10	-
10.08.2022	0,66	9651,88	38,5	39	24	23,99	0,01	0	264	65	49	10	-
11.08.2022	0,62	9652,58	34,4	35	24	23,98	0,02	0	264	66	49	10	-
12.08.2022	0,43	9653,26	25	25,5	24	23,59	0,41	0	264	53	46	10	-
13.08.2022	0,64	9653,72	44	44,4	24	23,99	0,01	0	264	62	49	10	-
14.08.2022	0,64	9654,38	40,8	41,2	24	24	0	0	264	63	49	10	-
15.08.2022	0,61	9655,04	38,7	38,7	24	24	0	0	264	63	49	10	-
16.08.2022	0,63	9655,67	38,8	39	24	23,99	0,01	0	256	64	49	10	-
17.08.2022	0,6	9656,3	38,2	38,6	24	23,99	0,01	0	264	63	49	10	-
18.08.2022	0,61	9656,92	40,6	40,9	24	24	0	0	264	63	50	10	-
19.08.2022	0,6	9657,56	39	39,1	24	24	0	0	256	63	49	10	-
20.08.2022	0,63	9658,17	40,1	40,4	24	23,99	0,01	0	264	63	49	10	-
21.08.2022	0,6	9658,82	37,4	37,7	24	24	0	0	264	63	49	10	-
22.08.2022	0,63	9659,43	41,6	41,7	24	24	0	0	264	63	49	10	-
23.08.2022	0,62	9660,08	39,7	39,8	24	24	0	0	256	63	49	10	-
Итого:	19,93	0	1154,4	1166,5	744	743,06	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,14												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,06

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2022	9884,72	361270,1	394946,4	73824,85	899,45
23.08.2022	9904,65	362424,5	396112,9	74567,89	900,42

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2022 7:23:48