

#20712#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Зеленая 68, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 5056
 Тип теплосчётчика SKS-3
 Заводской номер 12461
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.08.2022	0,6	9660,71	38,8	38,9	24	23,99	0,01	0	256	63	49	10	-
25.08.2022	0,59	9661,31	36,3	36,3	24	23,99	0,01	0	264	64	49	10	-
26.08.2022	0,6	9661,91	39	39,3	24	24	0	0	264	63	50	10	-
27.08.2022	0,59	9662,52	38,8	38,8	24	23,99	0,01	0	264	63	49	10	-
28.08.2022	0,57	9663,12	39,3	39,6	24	23,86	0,14	0	264	62	49	10	-
29.08.2022	0,69	9663,71	36	35,8	24	23,91	0,09	0	264	66	48	10	-
30.08.2022	0,65	9664,4	33,9	34,2	24	23,82	0,18	0	264	66	48	10	-
31.08.2022	0,75	9665,07	39,4	39,3	24	23,98	0,02	0	2312	66	49	10	-
01.09.2022	0,76	9665,84	41	41,3	24	23,95	0,05	0	264	66	49	10	-
02.09.2022	0,73	9666,63	39,3	39,4	24	23,96	0,04	0	264	66	49	10	-
03.09.2022	0,73	9667,38	39	39,2	24	23,94	0,06	0	264	66	49	10	-
04.09.2022	0,73	9668,14	40,7	41	24	23,99	0,01	0	264	66	49	10	-
05.09.2022	0,76	9668,9	43	43,4	24	23,99	0,01	0	264	66	49	10	-
06.09.2022	0,77	9669,7	44	44,7	24	23,99	0,01	0	264	66	49	10	-
07.09.2022	0,74	9670,54	41,8	42,2	24	23,98	0,02	0	264	66	49	10	-
08.09.2022	0,74	9671,32	41,5	42,2	24	23,96	0,04	0	264	66	49	10	-
09.09.2022	0,77	9672,13	42,7	43,3	24	23,96	0,04	0	264	66	49	10	-
10.09.2022	0,8	9672,94	44,4	44,9	24	23,99	0,01	0	264	66	49	10	-
11.09.2022	0,79	9673,8	42,4	43	24	23,98	0,02	0	264	66	49	10	-
12.09.2022	0,76	9674,64	41,6	42,2	24	23,98	0,02	0	264	66	49	10	-
13.09.2022	0,8	9675,46	44,3	44,6	24	23,99	0,01	0	264	66	49	10	-
14.09.2022	0,8	9676,3	45,6	46,2	24	24	0	0	264	66	49	10	-
15.09.2022	0,85	9677,16	47	47,4	24	23,99	0,01	0	264	67	49	10	-
16.09.2022	0,84	9678,06	47,4	48	24	24	0	0	264	66	49	10	-
17.09.2022	0,79	9678,96	44,2	44,7	24	23,98	0,02	0	264	66	49	10	-
18.09.2022	0,83	9679,8	45,9	46,2	24	23,99	-901,23	0	264	66	49	10	-
19.09.2022	0,78	9680,68	43,5	43,9	24	23,98	901,27	0	264	66	49	10	-
20.09.2022	0,79	9681,51	43,9	44,4	24	24	0	0	264	66	49	10	-
21.09.2022	0,83	9682,35	47,6	48,2	24	23,97	0,03	0	264	66	49	10	-
22.09.2022	0,84	9683,23	48,2	48,8	24	23,99	0,01	0	264	66	49	10	-
23.09.2022	0,78	9684,15	42,3	42,6	24	23,98	0,02	0	264	66	49	10	-
Итого:	23,05	0	1302,8	1314	744	743,08	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,823												

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 743,08

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2022	9904,65	362424,5	396112,9	74567,89	900,42
23.09.2022	9927,7	363727,3	397426,9	75310,98	901,33

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.09.2022 7:24:05